

N/REF : 7/09/2023 14H13 C:000053 I:02596
V/REF : AC/B75406
V/Email reçu le Jeudi 07/09/2023 à 14H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. HRME
IMMEUBLE : HAMEAU - HRME
LE HAMEAU DES RIVES DU MEU
.
35750 IFFENDIC

Rennes, le 17 Mai 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 5 - MR MME MUSHTAQ KHURRAM 06 63 62 02 69
LOGEMENT N° 117663, PORTE N°5, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : IMPACT DANS BAIGNOIRE EN RESINE - VOIR SI FUYARD
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA BAIGNOIRE : PREVOIR SON REMPLACEMENT (PRESENCE D'UN TROU)
AUTRE CONSTAT : MANQUE DE PRESSION DANS LA SALLE DE BAIN
CONTROLE DU REDUCTEUR DE PRESSION : CELUI-CI EST DEFECTUEUX
PREVOIR SON REMPLACEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/09:
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE DE L'ANCIEN REDUCTEUR DE PRESSION ET DE LA VANNE
FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU REDUCTEUR DE PRESSION ET DE LA VANNE 20/27
DEPOSE DE L'ANCIENNE BAIGNOIRE ET DU TABLIER
FOURNITURE ET POSE DE LA NOUVELLE BAIGNOIRE
REINSTALLATION DE L'ANCIEN TABLIER
DEPOSE DE L'ANCIENNE DOUCHETTE
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE DOUCHETTE ALTERNA
FOURNITURE ET POSE DU JOINT EN SILICONE
REMISE EN EAU
CONTROLE: BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE: BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER
PREVOIR LE REMPLACEMENT DE DEUX CARREAUX DE CARRELAGE CASSES

INTERVENTION DU 17/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONSTAT: 2 CARREAUX DE FAIENCES 40*25 SONT HS
PRISE DE CONTACT AVEC MME CASAERT AFIN D'OBTENIR LE NUMERO DE LOT DES CARREAUX
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 24/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONSTAT: MANQUE LE NUMERO DE LOT DES CARREAUX DE FAIENCE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPROGRAMMER

INTERVENTION DU 8/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEPOSE DES 2 CARREAUX DE FAIENCE CASSES
DECOUPE DES NOUVEAUX CARREAUX DE FAIENCE
POSE DES NOUVEAUX CARREAUX DE FAIENCE
POSE DE JOINT DE FAIENCE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 15/02 (SAV)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REPLACMEENT DE L'AMPOULE CASSÉE LORS DE LA PRÉCÉDENTE INTERVENTION
CONTRÔLE : BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 20/02/24 a 09H52 M. E ROCHE
MG LGESTION Email envoyé le 19/12/23 a 15H02 Mme a CASAERT
AVEZ VOUS LES RÉFÉRENCES DE LA FAIENCE ?
JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR
LL LGESTION Email envoyé le 24/11/23 a 09H40 Mme a CASAERT
LL LCOMPTER Email envoyé le 24/11/23 a 09H19 Mme a CASAERT
MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES REFERENCES DES CARREAUX DE FAIENCE
A REMPLACER AFIN DE NOUS RAPPROCHER LE PLUS POSSIBLE DE LA TEINTE
ACTUELLE.
DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR
BB LCOMPTER Email envoyé le 25/09/23 a 17H15 Mme N REHEL
LC LGESTION Email envoyé le 13/09/23 a 15H00 Mme N REHEL
PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE
PREVOIR EGALEMENT LE REMPLACEMENT DU REDUCTEUR DE PRESSION

EN ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 12/09	1	53,98		53,98
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 17/11	3	53,98		53,98
1,00	PBS144-Raccord faience 15*15< 5 carreaux	8	178,13		178,13
1,00	PBS015-Rempl. réducteur de pression	51	80,97		80,97
1,00	PBS028-Rempl.douchette/pom.douche(accès)	51	42,10		42,10
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	51	302,28		302,28
TOTAL H.T.					711,44
T.V.A. a 10,00%					71,14
TOTAL T.T.C.En EURO					782,58

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Nathalie Rehel
email : nrehel@aiguillon.com
tél : 0299547093 portable : 0649406727

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le et le 29/09/2023

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

HAMEAU DES RIVES DU MEU (HRME - 01 - 05)

5 HAMEAU DES RIVES DU MEU

35750 IFFENDIC

logement n° 117663, porte n°5, Rez de chaussée, Type 4

Occupant actuel : MR MME MUSHTAQ Khurram 077865/71

domicile : bureau : portable : 0663620269

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

Impact dans baignoire en résine - voir si fuyard

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B75406 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction