

N/REF : 27/05/2024 8H42 C:000053 I:00040
V/REF : AC/B93763
V/Email reçu le Lundi 27/05/2024 a 8H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 29 Mai 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 35 DULLIN - MR SALJIHI 07 68 15 33 45
LOGEMENT N° 004090, PORTE N°4090, 3° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : EFFECTUER UNE RECHERCHE DE FUITE DANS TOUTES LES PIECES

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT 4090
PLUS D'EAU A S'ÉCOULER DEPUIS 3 SEMAINES/1MOIS AU DIRE DU LOCATAIRE
CONSTAT D'HUMIDITÉ DANS LE LOGEMENT
CONSTAT 2: VMC EN PANNE
TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT DU DESSUS 4092
LOCATAIRE ABSENT
NETTOYAGE CHANTIER
REMARQUE: LES TRACES D'HUMIDITÉ CONSTATÉES FONT PENSER A DES PROBLEMES
DE PONT THERMIQUE DU A LA PANNE VMC

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 27/05/24 a 12H33 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite	EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
TOTAL H.T.					156,54
T.V.A. a 10,00%					15,65
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>172,19</u>

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.