

N/REF : 10/06/2024 8H06 C:000053 I:02388
V/REF : AC/B94728
V/Email reçu le Lundi 10/06/2024 à 8H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CLT
IMMEUBLE : CLOTEAUX -CLT
7 A 12, SQUARE DES CLOTEAUX
.
35200 RENNES

Rennes, le 13 Juin 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 7 CLOTEAUX - ASSOCIATION ASFAD SERVICE TI AR BED 06 45 96 90 53
3E ÉTAGE PORTE 31
MOTIF : PROBLEME ÉCOULEMENT BAIGNOIRE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: CONTRE PENTE IMPORTANTE SUR RÉSEAU ÉVACUATION SALLE DE BAIN
CONSTAT 2: WC A REFIXER ET FUITE AU NIVEAU DU JOINT PIPE
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉVOIR RÉFECTION DES ÉVACUATIONS BAIGNOIRE, LAVABO ET MACHINE A LAVER
PRÉVOIR REFIXER WC ET REMPLACER JOINT PIPE WC

INTERVENTION DU 12/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC
DÉPOSE ET ENLEVEMENT JOINT PIPE WC
FOURNITURE ET POSE JOINT PIPE WC
POSE ET RACCORDEMENT DU WC
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
DÉPOSE TABLIER BAIGNOIRE
DÉPOSE DE L'ÉVACUATION PVC DE LA SALLE DE BAIN
TRAÇAGE, PERCEMENT ET POSE COLLIERS DE FIXATION
PRÉPARATION DE L'ÉVACUATION PVC DIA 50
FOURNITURE, POSE ET COLLAGE DE L'ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE SIPHON LAVABO
FOURNITURE ET POSE MACHINE A LAVER
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

POSE TABLIER BAIGNOIRE
RACCORDEMENT MACHINE A LAVER
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 13/06/24 a 11H12 M. R. STEPHANT
NR LGESTION Email envoyé le 10/06/24 a 15H53 M. R. STEPHANT
1006: SUITE A L'INTERVENTION DU 10/06, PRÉVOIR LA RÉFECTION DES
ÉVACUATIONS SALLE DE BAIN AINSI QUE REFIXER LE WC ET REMPLACER LE JOINT
PIPE WC FUYARD, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 10/06	1	53,98		53,98
9,00	PBS004-Rempl.tuyauterie PVC /M1	2	30,22		271,98
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	2	259,10		259,10
1,00	PBS065-Rempl.joint a levre sur pipe WC	2	34,54		34,54
TOTAL H.T.					619,60
T.V.A. a 10,00%					61,96
TOTAL T.T.C.En EURO					681,56

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : M. Romain STEPHANT
email : rstephant@aiguillon.com
tél : 0223350563 portable : 0787366802

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 10/06/2024 et le 14/06/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Communes

. (CLT - 01 - 07)
7 SQUARE DES CLOTEAUX
35200 RENNES

Quantité

Fourn/pose évacuation (PBS100)

1,00 U

Fourniture et pose d'une évacuation

Problème écoulement sous baignoire contact : 0645969053

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B94728 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction