

N/REF : 3/06/2024 13H25 C:000053 I:02620
V/REF : AC/B94294
V/Email reçu le Lundi 03/06/2024 a 13H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PTE
IMMEUBLE : PIERRE TEXIER - PTE
4, RUE PIERRE TEXIER
.
35760 MONTGERMONT

Rennes, le 13 Juin 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 4 TEXIER - PASS CHANTIER
GARAGES
MOTIF : FUITE (EAU PROPRE) DANS LES GARAGES.
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

INTERVENTION DU 03/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU SOUS SOL
FUITE AU NIVEAU DES PVC ÉVACUATION EAUX USÉES
RÉSEAU PROBABLEMENT EN CHARGE
PRÉVOIR LA POSE D'OBTURATEUR POUR REBOUCHER LES TROUS DE VISITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 04/06/24 a 09H54 Mme M LEFEUVRE

0403: SUITE A L'INTERVENTION DU 03/06, PRÉVOIR LA POSE D'OBTURATEURS AU NIVEAU DES 4 TROUS DE VISITE RÉALISÉS DANS LES CALISATIONS, UN DÉBOUCHAGE DES RÉSEAUX SERAIENT A ENVISAGER. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56

TOTAL H.T.	102,56
T.V.A. a 10,00%	10,25
TOTAL T.T.C.En EURO	112,81

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Marion LEFEUVRE
email : mlefeuvre@aiguillon.com
tél : 0299547096 portable : 0612109614

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 03/06/2024 et le 07/06/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Communes

RESIDENCE PIERRE TEXIER (PTE - 01)
4 RUE PIERRE TEXIER
35760 MONTGERMONT



Diag EIIE

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch Pla (PBS006)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en plancher (sol)

Merci d'intervenir pour une fuite (eau propre) dans les garages.

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B94294 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction