

N/REF : 29/05/2024 10H04 C:000053 I:02395
V/REF : AC/B94514
V/Appel du Mercredi 29/05/2024 a 10H04

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. HCT
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS - HCT
29, SQUARE DES HAUTES CHALAIS
35200 RENNES

Rennes, le 13 Juin 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 29 CHALAIS - MME INZOU / TEL GEA 06 02 19 47 09
5EME ÉTAGE
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : Mme M LEROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES
CONSTAT : FUITE SUR ÉVACUATIONS PIPE WC
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 31/05 POUR REMPLACEMENT PIPE DROITE WC

INTERVENTION DU 31/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC
DÉPOSE ET ENLEVEMENT PIPE WC
FOURNITURE ET POSE PIPE WC SOUPLE
REPOSE WC
RACCORDEMENT WC
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MB AB Email envoyé le 03/06/24 a 15H00 Mme M LEROUX
NR LCOMPTER Email envoyé le 03/06/24 a 10H52 Mme M LEROUX
MG LCOMPTER Email envoyé le 29/05/24 a 16H22 Mme M LEROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
1,00	PBS066-Rempl.coude pipe WC+réfect.joints	2	97,16	97,16
TOTAL H.T.				199,72
T.V.A. a 10,00%				19,97
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>219,69</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : MME Manon LE ROUX
email : mleroux@aiguillon.com
tél : 0299327813 portable : 0602194709

ENT SERVIMO - SHBIR**9 rue de la Donelière****35000 RENNES****Travaux à réaliser entre le 05/06/2024 et le 05/06/2024**

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (HCT - 09 - 29)
29 SQUARE DES HAUTES CHALAIS
35200 RENNES
logement n° 008422, porte n°52, 5° étage, Type 4

Occupant actuel : MME INZOU Toiyimina 063592/57
domicile : 0973572306 bureau : portable : 0769621074

Quantité**Intervent. Hors Standard (PBS999)****1,00 U**

Intervention Hors Standard

Bt régul

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B94514 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction