

N/REF : 28/05/2024 17H22 C:000053 I:80196
V/REF : AC/B93866
V/Email reçu le Mardi 28/05/2024 a 17H22

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. QBR
IMMEUBLE : QUIBERON - QBR
10 ALLEE DE QUIBERON
.
35000 RENNES

Rennes, le 13 Juin 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 10 QUIBERON - MME SAIBOU 06 41 11 31 60
LOGEMENT N° 010302, PORTE N°0302, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE SOUS BALLON D'EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT: FUIITE SUR GROUPE DE SÉCURITÉ
COUPURE D'EAU
DÉPOSE GROUPE SÉCURITÉ
FOURNITURE ET POSE NOUVEAU GROUPE SÉCURITÉ
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 30/05/24 a 15H11 Mme AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS138-F.P	d'un groupe de sécurité	1	41,02
				41,02
		TOTAL H.T.		41,02
		T.V.A. a 10,00%		4,10
		TOTAL T.T.C.		En EURO 45,12

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Anne-Sophie DARIY
email : adariy@aiguillon.com
tél : 0299327826 portable : 0642468449

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le et le 31/05/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (QBR - 01 - 10)

10 ALLEE DE QUIBERON

35700 RENNES

logement n° 010302, porte n°0302, 2° étage, Type 3

Occupant actuel : MME SAIBOU Rachidatou 066600/58

domicile : bureau : portable : 0641113160

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

urgent fuite ballon d'eau chaude, le groupe de sécurité sous le ballon d'
eau chaude est défectueux

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B93866
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**