

N/REF : 28/05/2024 16H31 C:000053 I:80260
V/REF : AC/B93943
V/Email reçu le Mardi 28/05/2024 a 16H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BSQ
IMMEUBLE : LA BISQUINE -BSQ
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN
.
35000 RENNES

Rennes, le 13 Juin 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : FUIITE ROBINET DE CUISINE - MME DEHAY 06 88 46 39 75
DÉGRIPPER LA VANNE D'ARRET D'EAU FROIDE
MOTIF : FUIITE ROBINET DE CUISINE
DEGRIPPER LA VANNE D'ARRET EAU FROIDE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBLOCAGE DE LA VANNE AVANT COMPTEUR ECS
PAS DE SOUCIS SUR VANNE EFS
CONSTAT: ROBINET ÉVIER FUYARD
ACCORD AIGUILLON POUR REMPLACEMENT
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINET ÉVIER
FOURNITURE ET POSE ROBINET ÉVIER
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 12/06/24 a 12H08 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-Dégrippage	1	53,98		53,98
1,00	PBS016-Rempl.rob.mitigeuse s/évrier	1	111,19		111,19
TOTAL H.T.					165,17
T.V.A. a 10,00%					16,51
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>181,68</u>

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Marion LEFEUVRE
email : mlefeuvre@aiguillon.com
tél : 0299547096 portable : 0612109614

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 28/05/2024 et le 04/06/2024 mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LA BISQUINE (BSQ - 01 - 03)

3 RUE GABRIEL GERMAIN

35000 RENNES

logement n° 104002, porte n°32, 3° étage, Type 3

Occupant actuel : MLLE DEHAY Delphine 035945/55
domicile : 0299540914 bureau : 0299383808 portable :
0688463975

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

Merci d'intervenir pour dégripper la vanne d'arrêt eau froide.

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B93943
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**