

N/REF : 28/05/2024 11H35 C:000053 I:00239
V/REF : AC/B93864
V/Email reçu le Mardi 28/05/2024 a 11H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. HCH
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 13 Juin 2024

Référence Marché : 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 33 CHALAIS - MME SAULAI 06 95 21 70 69
LOGEMENT N° 008779, PORTE N°8779, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR
DÉPANNAGE SUR RADIATEUR PAR REMPLACEMENT PRESSE-ÉTOUPE, JOINTS, TAMPONS
SUR ROBINET, TÉ, BOUCHON, PURGEUR, COMPRIS GRAISSAGE
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FUIITE SUR JOINT ROBINET DÉPART RADIATEUR SALON
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE JOINT
REMISE EN EAU
PURGE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 12/06/24 a 13H02 Mme A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS130-Rinçage radiateur	1	59,37	59,37
1,00	PBS131-Petit dépannage s/radiateur	1	48,58	48,58
TOTAL H.T.				107,95
T.V.A. a 10,00%				10,79
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>118,74</u>

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : MME Alexia CATALDI
email : acataldi@aiguillon.com
tél : 0223350567

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 27/05/2024 et le 31/05/2024 mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (HCH - 10 - 33)

33 SQUARE DES HAUTES CHALAI

35200 RENNES

logement n° 008779, porte n°8779, Rez de chaussée, Type 2 Occupant actuel : MME SAULAI
ANNICK 005587/58
domicile : 0299323054 bureau : portable : 0695217069

Quantité

Dépann radia hord thermo (PBS131)

1,00 U

Dépannage sur radiateur par remplacement presse-étoupe, joints, tampons
sur robinet, té, bouchon, purgeur, compris graissage, hors therm

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances
2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de
2 ans.

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B93864
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**