

N/REF : 24/05/2024 9H46 C:000053 I:02676
V/REF : AC/B93658
V/Email reçu le Vendredi 24/05/2024 a 9H46

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EGI
IMMEUBLE : EGLISE - EGI
8/8A/8B, RUE DE L'EGLISE
35310 ST THURIAL

Rennes, le 13 Juin 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 8 EGLISE - MME CRAMBERT ANNA 02 99 85 36 33
LOGEMENT N° 102573, PORTE N°, REZ DE CHAUSSEE

MOTIF : FUIITE AU NIVEAU DU BALLON D'EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 24/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : FUIITE SUR SIPHON DU BALLON D'EAU CHAUDE
COUPURE D'EAU
DEPOSE DU SIPHON DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN SIPHON
MODIFICATION DE LA VIDANGE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 24/05/24 a 14H14 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS099-F.P siphon pr appar./trop plein	1	55,05	55,05
	TOTAL H.T.			55,05
	T.V.A. a 10,00%			5,50
	TOTAL T.T.C.En EURO			<u>60,55</u>

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Sara ALI MOHAMED
email : salimohamed@aiguillon.com
tél : 0299547092 portable : 0678246175

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 24/05/2024 et le 24/05/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

EGLISE (EGI - 02 - 8B)

RUE DE L'EGLISE

35310 ST THURIAL

logement n° 102573, porte n°, Rez de chaussée, Type 2

Occupant actuel : Mme CRAMBERT Anna 039647/71

domicile : 0299853633 bureau : portable :

Quantité

Four/pose bal 200 L ACI (PBS136)

1,00 U

Fourniture et pose 1 ballon 200 L type ACI ou équivalent classe NRJ C
(Type 4)

URGENT - Fuite sur ballon eau chaude - personne âgée

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B93658 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction