

N/REF : 22/05/2024 10H09 C:000053 I:02434
V/REF : AC/B93436
V/Email reçu le Mercredi 22/05/2024 à 10H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MYT
IMMEUBLE : MYOSOTIS -MYT
5, RUE DES MYOSOTIS
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le 13 Juin 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 5 MYOSOTIS - MR CHAVIGNAUD 06 18 87 36 52
LOGEMENT N° 105801, PORTE N°41, 4° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : URGENT FUITE EN DESSOUS DU BALLON EAU CHAUDE. LA FUITE CONTINUE MEME
QUAND L'ARRIVÉE D'EAU EST FERMÉE SUR LE BEC.

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/05

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE

CONSTAT: BALLON PERCÉ A REMPLACER

PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 30/05

INTERVENTION DU 30/05

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE EAU.

ISOLATION ÉLECTRIQUE DU CHAUFFE-EAU.

VIDANGE DU CHAUFFE-EAU.

DÉPOSE ET ENLEVEMENT CHAUFFE-EAU.

FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT NOUVEAU CHAUFFE-EAU 150 LITRES TRÉPIED

ADAPTATION ÉVACUATION ET ALIMENTATION.

REMISE EN EAU.

REMISE EN TENSION.

FOURNITURE ET POSE NOUVEAU SIPHON EVIER CAR L'ANCIEN ETAIT FUYARD

CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.

CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT

PRÉCONISATION: REMPLACER LA VANNE D'EAU FROIDE GÉNÉRALE MM 20/27 POIGNÉE

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 30/05/24 à 16H10 Mme AS DARIY

3005: SUITE A L'INTERVENTION DU 30/05, PRÉCONISATION DE REMPLACER LA VANNE D'EAU FROIDE GÉNÉRALE MM 20/27 AVEC POIGNÉE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

NR LCOMPTER Email envoyé le 28/05/24 a 11H12 Mme AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 28/05	1	53,98		53,98
1,00	PBS089-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	2	56,13		56,13
1,00	PBS135-F.P 1 ballon 150L-ACI/NRJ C type3	2	539,80		539,80
TOTAL H.T.					649,91
T.V.A. a 10,00%					64,99
TOTAL T.T.C.En EURO					714,90

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Anne-Sophie DARIY
email : adariy@aiguillon.com
tél : 0299327826 portable : 0642468449

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le et le 31/05/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE LES MYOSOTIS (MYT - 01 - 05)

5 RUE DES MYOSOTIS

35510 CESSON SEVIGNE

logement n° 105801, porte n°41, 4° étage, Type 2

Occupant actuel : MR CHAVIGNAUD Vivien 040603/57

domicile : 0290781231 bureau : portable : 0618873652

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

URGENT fuite en dessous du BALLON EAU CHAUDE. La fuite continue même quand l'arrivée d'eau est fermée sur le BEC.

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B93436 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction