

N/REF : 15/04/2024 16H17 C:000053 I:02378
V/REF : AC/B91417
V/Email reçu le Lundi 15/04/2024 a 16H17

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. GSA
IMMEUBLE : RES.GEORGE SAND -GSA
1-5, RESIDENCE GEORGE SAND
.
35131 PONT PEAN

Rennes, le 13 Juin 2024

Référence Marché : 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 5 SAND - MR CHALUS 06 65 55 78 33
LOGEMENT N° 017560, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
LOGEMENT DU DESSUS MME BEN SAID 06 65 68 03 29
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE PLAFOND DU CELLIER
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT 02
CONSTAT: HUMIDITÉ A 80% AU PLAFOND DU CELLIER
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT 12
MISE EN PLACE DE COLORANT BLEU AU NIVEAU DE LA CUISINE
AUCUNE TRACE
MISE EN PLACE DE COLORANT ROUGE AU NIVEAU DES ÉVACUATIONS DE L'ÉTAGE
AUCUNE TRACE
CONTRÔLE AU MANOMETRE SUR RÉSEAU CHAUDIERE
AUCUNE BAISSSE DE PRESSION
CONTRÔLE AU MANOMETRE SUR RÉSEAU EFS
AUCUNE BAISSSE DE PRESSION
CONSTAT 1: VIDAGE ÉVIER A REMPLACER AVEC MODIFICATION ÉVACUATION
CONSTAT 2: LAVABO ÉTAGE DU LOGEMENT 12 CASSÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 15/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU LAVABO DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN LAVABO
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
DÉPOSE ÉVACUATION ÉVIER
DÉPOSE VIDANGE ÉVIER
FOURNITURE ET POSE ÉVACUATION ÉVIER
FOURNITURE ET POSE VIDANGE EVIER
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 17/05/24 a 10H12 Mme A. CATALDI
NR LGESTION Email envoyé le 22/04/24 a 15H21 Mme A. CATALDI
2204 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 17/04 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.
NR LGESTION Email envoyé le 17/04/24 a 15H07 Mme A. CATALDI
1704: SUITE A L'INTERVENTION DU 17/04, LOGEMENT 12, PRÉCONISATION DE REMPLACER LE VIDAGE ÉVIER AVEC MODIFICATION ÉVACUATION, REMPLACER LE LAVABO, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
1,00	PBS080-F.P lavabo en porcelaine ss rob.	2	107,96	107,96
1,00	PBS093-Rempl.vidage complet évier 1 cuve	2	76,65	76,65

TOTAL H.T.	341,15
T.V.A. a 10,00%	34,11
TOTAL T.T.C.En EURO	375,26

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : MME Alexia CATALDI
email : acataldi@aiguillon.com
tél : 0223350567

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 15/04/2024 et le 16/04/2024 mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (GSA - 01 - 05)

5 RESIDENCE GEORGE SAND

35131 PONT PEAN

logement n° 017560, porte n°02, Rez de chaussée, Type 2

Occupant actuel : MR CHALUS Florent 077015/94

domicile : bureau : portable : 0665557833

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch Pla (PBS006)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en plancher (sol)

infiltration au plafond du cellier. Il indique que l'eau s'écoule au niveau du plafonnier du cellier logt au dessus Madame BEN SAID Ines 0665680329

Veuillez vérifier les résultats du RAAT ci-joint et appliquer les modes opératoires SS4 si nécessaire.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B91417 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction