

N/REF : 11/04/2024 15H49 C:000053 I:00269
V/REF : AC/B91161
V/Email reçu le Jeudi 11/04/2024 a 15H49

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. STK
IMMEUBLE : STOCKHOLM -STK
2-3, SQUARE DE STOCKHOLM
.
35000 RENNES

Rennes, le 13 Juin 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 2 STOCKHOLM - MR MME PALA 07 51 01 31 28
LOGEMENT N° 007591, PORTE N°33, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE D'EAU APRES COMPTEUR DANS LES WC

Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT
CONSTAT: LÉGERE FUIITE SOUS LES COMPTEURS EFS ET ECS AU NIVEAU DES WC
REPLACEMENT D'UN JOINT APRES LE COMPTEUR ECS
RESSERAGE ÉCROU LIBRE AVANT COMPTEUR CAR LÉGERE FUIITE
CONSTAT 2: LEGERE FUIITE AU NIVEAU DU MAMELON ET DE 2 ÉCROUS LIBRES
APRES COMPTEUR SUR EFS
REPLACEMENT DU JOINT AU NIVEAU DU MAMELON
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉCONISATION: METTRE UN ANTI BÉLIER SUR LA COLONNE D'EAU PRINCIPALE
ET UN RÉDUCTEUR DE PRESSION SUR L'EAU FROIDE SANITAIRE DE L'APPARTEMENT

INTERVENTION DU 31/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA PRESSION DANS LE LOGEMENT 33
CONSTAT : LA PRESSION MANOMÉTRIQUE DU LOGEMENT EST NORMALE
CONCLUSION : PAS DE NÉCESSITÉ D'INSTALLER UN RÉDUCTEUR DE PRESSION NI
UN ANTI COUP DE BELIER
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 22/04/24 a 15H25 M. B ZOUAD

2204 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 15/04 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 15/04/24 a 10H49 M. B ZOUAD

1504: SUITE INTERVENTION DU 12/04, PRÉCONISATION D'INSTALLER UN RÉDUCTEUR DE PRESSION DANS L'APPARTEMENT SUR L'EAU FROIDE, ET UN ANTI BÉLIER SUR LA COLONNE D'EAU PRINCIPALE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 31/05	2	53,98	53,98
TOTAL H.T.				156,54
T.V.A. a 10,00%				15,65
TOTAL T.T.C.En EURO				172,19

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : MR Ben ZOUAD
email : bzouad@aiguillon.com
tél : 0223350560 portable : 0614693050

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 12/04/2024 et le 12/04/2024

mail : ouest@servimo.fr

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (STK - 01 - 02)

2 SQUARE DE STOCKHOLM

35200 RENNES

logement n° 007591, porte n°33, 3° étage, Type 3

Occupant actuel : MR MME PALA Maruf 054890/85

domicile : bureau : portable : 0751013128

Quantité

Travaux EDL logement (EDL)

1,00 U

Voir barème joint

Fuit d'eau après compteur dans les wc

Pouvez-vous intervenir rapidement

Présence possible d'amiante.

Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B91161 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction