

N/REF : 21/05/2024 10H00 C:000053 I:02578
V/REF : AC/B93359
V/Email reçu le Mardi 21/05/2024 a 10H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. STM
IMMEUBLE : STELLMARIS - STM
84, RUE DE LA HULOTAIS
.
35400 ST MALO

Rennes, le 13 Juin 2024

Référence Marché : 020018-PBS-001-Lot10 St Malo
LOCALISATION : ALLEE 84 HULOTAIS - PARTIE COMMUNE
MOTIF : POMPE DE RELEVAGE:
- REMETTRE POMPE DE RELEVAGE EN ROUTE
- CONTRÔLER QUE L'ALARME EST ACTIVE
Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPE A L'ARRET
NIVEAU HAUT DANS LE FOSSE ET ÉVACUATION EN CHARGE
MISE EN ROUTE DE LA POMPE
POMPAGE FONCTIONNEL
A RECONTRÔLER DEMAIN
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 23/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE POMPES
POMPE 1
BON ÉTAT DE FONCTIONNEMENT EN MODE AUTOMATIQUE
POMPE 2
BON ÉTAT DE FONCTIONNEMENT EN MODE AUTOMATIQUE
VÉRIFICATION DES POMPES EN MODE MANUEL
CONSTAT: BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 27/05/24 a 15H29 Mme T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 22/05	1	53,98			107,96
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 23/05	2	53,98			80,97
	TOTAL H.T.					188,93
	T.V.A. a 10,00%					18,89
	TOTAL T.T.C.En EURO					207,82

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Saint Malo
Agence de St Malo
13 Avenue des comptoirs
35400 ST MALO
Emetteur : MME Tifenn KERMARREC
email : tkermarrec@aiguillon.com
tél : 0299264446

STE SERVIMO OUEST

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 21/05/2024 et le 22/05/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020018 - PBS - 001

tél : 0230212770

portable : 0620546483

Prestation Parties Communes

STELLA MARIS (STM - 01)
84 RUE DE LA HULOTAIS
35400 ST MALO

Quantité

Divers (DIV)

1,00 U

remettre pompe de relevage en route+ vérifier que l'alarme soit active
(coupé par locataire semaine dernière suite coupure électricité dans PC-
alarme sonné)

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B93359 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction