

N/REF : 15/05/2024 8H44 C:000053 I:00247
V/REF : AC/B93131
V/Email reçu le Mercredi 15/05/2024 à 8H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. IMT
IMMEUBLE : L'ARC EN CIEL -IMT
14/16 RUE LOUIS ET RENE MOINE
.
35000 RENNES

Rennes, le 13 Juin 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 14 MOINE - MLLE VRIGNON 06 31 71 92 35 / 02 99 34 73 15
LOGEMENT N° 003735, PORTE N°3735, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE A L'ARRIERE DU WC

Donneur d'ordre : Mme J BENAUD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE AU NIVEAU DES WC
FUIITE SUR LA VANNE COUPURE D'EAU A L'ARRIERE DES TOILETTES
FUIITE IMPORTANTE
RECHERCHE DE LA VANNE D'ARRET
LA VANNE PRINCIPALE DE L'APPARTEMENT QUI SE TROUVE SOUS L'ÉVIER COUPE
UNIQUEMENT LA CUISINE ET LA SALLE D'EAU
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉCONISATION: CONNAÎTRE L'EMPLACEMENT DE LA VANNE POUR REMPLACER
CETTE VANNE FUYARDE

INTERVENTION DU 22/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE GÉNÉRALE DE L'IMMEUBLE (SURPRESSEUR)
REMPLACEMENT DE LA VANNE ET LES DEUX JOINTS
REMISE EN EAU
CONTRÔLE : BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 22/05/24 à 17H15 Mme J BENAUD
NR LGESTION Email envoyé le 21/05/24 à 10H27 Mme J BENAUD

2105: SUITE A L'INTERVENTION DU 17/05, MERCI DE NOUS INDIQUER
L'EMPLACEMENT DE LA VANNE COUPANT L'ARRIVÉE D'EAU DES TOILETTES POUR
QUE NOUS PUISSIONS REMPLACER LA VANNE FUYARDE, DANS CETTE ATTENTE,
CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 17/05	1	53,98		53,98
1,00	PBS001-Fermeture eau (compteurs div/Lgt)	2	45,34		45,34
1,00	PBS020-Rempl.vanne coup.a bois.sph.EF-EC	2	44,26		44,26
1,00	PBS033-Rempl.joints s/raccord.compt.eau	2	80,97		80,97
	TOTAL H.T.				224,55
	T.V.A. a 10,00%				22,45
	TOTAL T.T.C.En EURO				247,00

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : MR Ben ZOUAD
email : bzouad@aiguillon.com
tél : 0223350560 portable : 0614693050

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 15/05/2024 et le 17/05/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

L'ARC EN CIEL (IMT - 01 - 14)

14 RUE LOUIS ET RENE MOINE

35000 RENNES

logement n° 003735, porte n°3735, 3° étage, Type 3

Occupant actuel : MLLE VRIGNON Catherine 002841/28

domicile : 0299347315 bureau : portable : 0631719235

Quantité

Rempl joint lèvr pipe WC (PBS065)

1,00 U

Remplacement du joint à lèvre sur pipe WC

Fuite à l'arrière du WC, provient soit du joint soit du cuivre. Finaliser les travaux si besoin.

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B93131 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction