

N/REF : 13/05/2024 10H46 C:000053 I:02594
V/REF : AC/B92934
V/Email reçu le Lundi 13/05/2024 a 10H46

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. AJO
IMMEUBLE : LES AJONCS - AJO
2 a 12 RUE DES AJONCS
.
35750 IFFENDIC

Rennes, le 13 Juin 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 AJONCS - MME TRIBODET 02 99 09 97 55
MOTIF : RECHERCHE DE PANNE ET RÉPARATION SUR BECS SI POSSIBLE
SI NON RÉPARABLE, PRÉVOIR LE CHANGELEBT DANS LES MEILLEURS DÉLAIS

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 14/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE ET CONTACTEUR DÉFECTUEUX
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 16/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE DU BALLON D'EAU CHAUDE
DÉPOSE DU BALLON D'EAU CHAUDE
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE 150L SUR TRÉPIED
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTYAGE CHANTIER
MISE EN DÉCHETTERIE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 17/05/24 a 13H51 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 14/05	1	53,98			53,98
1,00	PBS135-F.P 1 ballon 150L-ACI/NRJ C type3	2	539,80			539,80
	TOTAL H.T.					593,78
	T.V.A. a 10,00%					59,37
	TOTAL T.T.C.En EURO					653,15

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Emmanuel ROCHE
email : eroche@aiguillon.com
tél : 0299547093 portable : 0785601741

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 13/05/2024 et le 15/05/2024 mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (AJO - 01 - 02)

2 RUE DES AJONCS

35750 IFFENDIC

logement n° 011277, porte n°1277, Rez de chaussée, Type 3 Occupant actuel : MME TRIBODET ODILE 006313/8
domicile : 0299099755 bureau : portable :

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

Merci d'effectuer recherche de panne et réparation sur BECS si possible.

Si non réparable, merci de prévoir le changement dans les meilleurs délais
(locataire âgée).

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B92934
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**