

N/REF : 7/05/2024 16H51 C:000053 I:02602
V/REF : AC/B92895
V/Email reçu le Mardi 07/05/2024 a 16H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EUR
IMMEUBLE : EUROPE -EUR
PLACE DE L'EUROPE
.
35340 LA BOUEXIERE

Rennes, le 13 Juin 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 EUROPE - M GUENAOUI 06 50 14 23 18
LOGEMENT N° 114582, PORTE N°03, 1° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : LE RECEVEUR DE DOUCHE "S'ENFONCE" ET PROBLEME D'ÉVACUATION
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRRLE DU RECEVEUR
CONSTAT : RECEVEUR QUI S'ENFONCE A UN ENDROIT CAR IL EST EN PLASTIQUE.
ÉVACUATION EN BON ÉTAT ET RECEVEUR BIEN ÉTANCHE
AUTRE CONSTAT : ABSENCE DE PAROI DE DOUCHE CE QUI CAUSE DES
INFILTRATIONS SOUS LE LINO
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 17/05/24 a 14H50 Mme a CASAERT
MG LGESTION Email envoyé le 17/05/24 a 14H50 M. B. MIGNOT
PRÉVOIR POSE D'UN PAROI DE DOUCHE ET LA RÉFECTION DES JOINTS AUTOUR DU
RECEVEUR
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	53,98	53,98
	TOTAL H.T.			53,98
	T.V.A. a 10,00%			5,39
	TOTAL T.T.C.En EURO			59,37

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Emmanuel ROCHE
email : eroche@aiguillon.com
tél : 0299547093 portable : 0785601741

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 07/05/2024 et le 17/05/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE DE L'EUROPE (EUR - 01 - 02)

2 PLACE DE L'EUROPE

35340 LA BOUEXIERE

logement n° 114582, porte n°03, 1° étage, Type 2

Occupant actuel : MR GUENAOUI Cherif 078109/24

domicile : bureau : portable : 0650142318

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

Le locataire indique que le receveur de douche "s'enfonce " et qu'il y a un pb d'évacuation

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B92895 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction