

N/REF : 6/05/2024 17H24 C:000053 I:02485
V/REF : AC/B92787
V/Email reçu le Lundi 06/05/2024 à 17H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPT
IMMEUBLE : CHRPENTIER - CPT
13 A 31, RUE CHARPENTIER
.
35700 RENNES

Rennes, le 13 Juin 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 31 CHARPENTIER - PARTIE COMMUNE GAINTE TECHNIQUE
M. SAKO 06 17 91 95 68 - PORTE 12
MOTIF : FUIITE EN GOUTTE A GOUTTE AU NIVEAU DU COMPTEUR D'EAU EN GT
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES COMPTEURS EN GAINTE TECHNIQUE
CONSTAT: FUIITE SUR CLAPET ANTI RETOUR
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE JOINT 20/27
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 15/05/24 à 16H01 Mme AS DARIY
NR LGESTION Email envoyé le 06/05/24 à 18H01 Mme AS DARIY
0605: SUITE A VOTRE DEMANDE, POUVEZ VOUS NOUS PRÉCISER: LE NUMÉRO DE LA RUE, L'ÉTAGE AINSI QUE LES COORDONNÉES DU LOCATAIRE CONCERNÉ, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS033-Rempl.joints s/raccord.compt.eau	50	80,97	80,97
	TOTAL H.T.			80,97
	T.V.A. a 10,00%			8,09
	TOTAL T.T.C.En EURO			<u>89,06</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Anne-Sophie DARIY
email : adariy@aiguillon.com
tél : 0299327826 portable : 0642468449

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le et le 10/05/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Communes

MAUREPAS CHARPENTIER (CPT - 01)
13 A 31 RUE GUSTAVE CHARPENTIER
35700 RENNES



Diag EIIE Diag EIIG Amiante

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

le compteur de notre locataire situé en partie commune fuit en goutte a goutte

Virement Fournisseurs
Palement à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B92787
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**