

N/REF : 14/06/2024 15H31 C:000053 I:02567
V/REF : AC/B95187
V/Email reçu le Vendredi 14/06/2024 a 15H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BPE
IMMEUBLE : BAZ PEROUS - BPE
7 A 13, RUE ANGELE VANNIER
.
35560 BAZOUGES LA PEROUSE

Rennes, le 21 Juin 2024

Référence Marché: 020018-PBS-001-Lot10 St Malo
LOCALISATION : ALLEE 7 VANNIER - MR LEGRAND 06 20 09 46 17
LOGEMENT N° 011333, PORTE N°1333, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : BALLON EC HS
Donneur d'ordre : M. F. SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
OUVERTURE DU TABLEAU ÉLECTRIQUE
OUVERTURE DU CAPOT DU BALLON
CONSTAT: MAUVAIS CONTACT SUR DISJONCTEUR 16A
MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
SERRAGE DES FILS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FERMETURE DU CAPOT ET DU TABLEAU
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 19/06/24 a 09H52 M. F. SANDOVAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	53,98	80,97
	TOTAL H.T.			80,97
	T.V.A. a 10,00%			8,09
	TOTAL T.T.C.En EURO			89,06

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Saint Malo
Agence de St Malo
13 Avenue des comptoirs
35400 ST MALO
Emetteur : MR Frédéric SANDOVAL
email : fsandoval@aiguillon.com
tél : 0299547092

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 14/06/2024 et le 21/06/2024 mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020954 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE LES VERGERS (BPE - 02 - 07)
7 RUE ANGELE VANNIER
35560 BAZOUGES LA PEROUSE
logement n° 011333, porte n°1333, 1° étage, Type 3



Amiante

Occupant actuel : MR LEGRAND Sebastien 079974/46

domicile : bureau : portable : 0620094617

	Quantité
Intervent. Hors Standard (PBS999) Intervention Hors Standard ballon d'eau chaude hors service	1,00 U

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B95187 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction