

N/REF : 25/04/2024 17H42 C:000053 I:80041
V/REF : AC/B92245
V/Email reçu le Jeudi 25/04/2024 a 17H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. AZN
IMMEUBLE : RESIDENCE AZENOR-AZN
4, RUE DU TRIEUX
.
35830 BETTON

Rennes, le 21 Juin 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 4 TRIEUX - PARTIE COMMUNE, GAINTE TECHNIQUE
NIVEAU LOGT 32 ET 21
MOTIF : FUIITE AVANT COMPTEUR EAU CHAUDE VANNE 15/21 FF LOGT 32 ET 21
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REPLACEMENT VANNE AVANT COMPTEUR ECS LOGEMENT 21
REPLACEMENT JOINT SUR VANNE AVANT COMPTEUR LOGEMENT 32
CONTROLE : BONNE ETANCHEITE ET BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : EM LGESTION Email envoyé le 26/04/24 a 10H47 M. E ROCHE

EST IL NECESSAIRE DE FAIRE APPEL A UN PRESTATAIRE POUR COUPER L'EAU ?
JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE DE VOTRE RETOUR
CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS020-Rempl.vanne coup.a bois.sph.EF-EC	1	44,26	44,26
1,00	PBS033-Rempl.joints s/raccord.compt.eau	1	80,97	80,97
TOTAL H.T.				125,23
T.V.A. a 10,00%				12,52
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>137,75</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Emmanuel ROCHE
email : eroche@aiguillon.com
tél : 0299547093 portable : 0785601741

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 25/04/2024 et le 03/05/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Communes

RESIDENCE AZENOR (AZN)
4 RUE DU TRIEUX
35830 BETTON

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

Merci de traiter la fuite mentionnée dans votre CR du 25/04 (sur notre bon92101:"FUI TE AVANT COMPTEUR EAU CHAUDE VANNE 15/21 FF LOGT 32 ET 21")

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B92245 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction