

N/REF : 3/06/2024 14H45 C:001415 I:00633

V/Appel du Lundi 03/06/2024 a 14H45

V/REF.IMM. 1286

IMMEUBLE : MC DONALD'S  
3, MAIL ROBERT MERLE  
35000 RENNES

MAP ALMA  
Mc Donald's  
8 bd de la tour d'Auvergne  
35000 RENNES

Rennes, le 24 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MC DONALD ALMA - 06 37 22 83 28

MOTIF : DÉBOUCHAGE ÉGOUTS

Donneur d'ordre : Mme V. BILQUEZ

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé  
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 04/06  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
DEBOUCHAGE RESEAUX EAUX USÉES EN CONTRE SENS  
BOUCHON DE GRAISSE AU NIVEAU DU REGARD  
CONTROLE - BON ECOULEMENT  
NETTOYAGE CHANTIER  
PRÉCONISATION: PRÉVOIR UN CURAGE DU RÉSEAU

**OBSERVATIONS** : NR LGESTION Email envoyé le 05/06/24 a 11H20 Mme V. LOUVEL

0506: SUITE A L'INTERVENTION DU 04/06, PRÉCONISATION DE RÉALISER UN  
CURAGE DU RÉSEAU EAUX USÉES, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS,  
CORDIALEMENT

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique,  
mécanique).  
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.  
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique  
Vérification du bon écoulement du réseau.  
Nettoyage du chantier.  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| =====    |                        |                               |      |         |
|----------|------------------------|-------------------------------|------|---------|
| Quantité | Heures - Suppléments - | Descriptif                    | N°BT | P.U. HT |
| 1,00     | Ff Déb.Hte             | Pression 1h30+Dépl. 1 a 10Kms | 1    | 222,73  |
|          |                        |                               |      | 222,73  |
|          |                        | TOTAL H.T. ....               |      | 222,73  |
|          |                        | T.V.A. a 20,00% .....         |      | 44,54   |
|          |                        | TOTAL T.T.C. ....En EURO      |      | 267,27  |

**Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.