

N/REF : 21/05/2024 9H57 C:000053 I:02467
V/REF : AC/B93358
V/Email reçu le Mardi 21/05/2024 a 9H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. XGR
IMMEUBLE : X GRALL -XGR
1-4, RUE XAVIER GRALL
.
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 24 Juin 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 4 GRALL - MME FONKI 06 17 12 19 02
LOGEMENT N° 019270, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR SDB

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 23/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR DE LA SALLE DE BAIN
CONSTAT : RADIATEUR DE LA SALLE DE BAIN PERÇÉ
FERMETURE ROBINET ALLER/RETOUR
REMISE EN PRESSION 1.6 BAR : PRÉSENCE D'EAU CHAUDE DANS LE LOGEMENT
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR

INTERVENTION DU 19/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FERMETURE DEPART/RETOUR CHAUDIERE
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR
RACCORDEMENT AU RÉSEAU CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
REGLAGE PRESSION 1.2 BAR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 20/06/24 a 11H48 M. V BRIENS

MG LCOMPTER Email envoyé le 23/05/24 a 16H38 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU le 23/05	1	53,98		53,98
1,00	PBS120-F.P	radiateur acier 1050W(+acc.)	2	180,29		180,29
TOTAL H.T.						234,27
T.V.A. a 10,00%						23,42
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>257,69</u>

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MR Vincent BRIENS
email : vbriens@aiguillon.com
tél : 0299264436 portable : 0634427153

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 21/05/2024 et le 24/05/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE XAVIER GRALL (XGR - 04 - 04)

4 RUE XAVIER GRALL

35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

logement n° 019270, porte n°01, Rez de chaussée, Type 3

Occupant actuel : MME FONKI Nathalie 058723/38

domicile : bureau : portable : 0617121902

Quantité

Dépann radia hord thermo (PBS131)

1,00 U

Dépannage sur radiateur par remplacement presse-étoupe, joints, tampons
sur robinet, té, bouchon, purgeur, compris graissage, hors therm

Fuite radiateur SDB

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B93358 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction