

N/REF : 2/05/2024 8H57 C:000053 I:00212
V/REF : AC/B92524
V/Email reçu le Jeudi 02/05/2024 a 8H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BCH
IMMEUBLE : BS CHALAIS -BCH
42 A 62, BOULEVARD ALBERT 1ER
3-11, AVENUE DU CANADA
35000 RENNES

Rennes, le 24 Juin 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 56 1ER - MME NAOURBIEVA 06 95 98 47 78
LOGEMENT N° 006041, PORTE N°6041, 4° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE CANALISATION DANS LA CUISINE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FUIT SUR SIPHON MACHINE A LAVER
DÉPOSE ET COLLAGE DU SIPHON
MISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE: VIDAGE ÉVIER HS MAIS LA LOCATAIRE NE SOUHAITE PAS REMPLACEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 13/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEBOUCHAGE RESEAUX EAUX
CONTROLE - BON ECOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 14/05/24 a 17H01 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
1,00	PBS103-Dégorgement lavabo, évier, bidet	3	91,76	91,76
TOTAL H.T.				194,32
T.V.A. a 10,00%				19,43
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>213,75</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : M. Romain STEPHANT
email : rstephant@aiguillon.com
tél : 0223350563 portable : 0787366802

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 02/05/2024 et le 07/05/2024 mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (BCH - 05 - 56)

56 BOULEVARD ALBERT 1ER

35200 RENNES

logement n° 006041, porte n°6041, 4° étage, Type 4



Diag EIIE

Occupant actuel : MME NAOURBIEVA Raissa 066863/30

domicile : bureau : portable : 0695984778

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en
apparent

Fuite dans cuisine

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances
2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de
2 ans.

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B92524
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**