

N/REF : 6/06/2024 14H05 C:000053 I:00158
V/REF : AC/B94610
V/Email reçu le Jeudi 06/06/2024 à 14H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TRI
IMMEUBLE : RES.TROIS RIVES -TRI
69, MAIL FRANCOIS MITTERRAND
10, RUE DE LIOTHAUD
35000 RENNES

Rennes, le 25 Juin 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 10 LIOTHAUD - MME DESCOTTES 06 30 83 79 30
LOGEMENT N° 103279, PORTE N°44, 4° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : RÉGLAGE TEMPÉRATURE BEC TROP CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT: TEMPÉRATURE TRES ÉLEVÉE ET CHAUFFE EN PERMANENCE
MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
REMISE EN TENSION ÉLECTRIQUE
NETTOYAGE CHANTIER
REMARQUE: LA LOCATAIRE DEVRA FAIRE APPEL A SON FOURNISSEUR D'ÉNERGIE
POUR UN CONTRAT HEURE CREUSE HEURE PLEINE

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 12/06/24 à 15H13 Mme a CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS139-Réglage température eau chaude	1	30,22	30,22
	TOTAL H.T.			30,22
	T.V.A. a 10,00%			3,02
	TOTAL T.T.C.En EURO			<u>33,24</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Anne CASAERT
email : acasaert@aiguillon.com
tél : 0299547097 portable : 0646626028

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 06/06/2024 et le 13/06/2024 mail : ouest@servimo.fr

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE TROIS RIVES (TRI - 01 - 10)
10 RUE LIOTHAUD
35000 RENNES

logement n° 103279, porte n°44, 4° étage, Type 2

Occupant actuel : MME DESCOTTES Océane yvonne mari
078282/3

domicile : bureau : portable : 0630837930

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)
Intervention Hors Standard
Réglage température BEC trop chaude

1,00 U

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B94610
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**