

N/REF : 8/04/2024 16H00 C:000053 I:00980
V/REF : AC/B90900
V/Email reçu le Lundi 08/04/2024 a 16H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PDF

IMMEUBLE : PRE DE FONTAINE -PDF
2 A 10B, RUE DES ROCHERS
PRE DE LA FONTAINE
35590 LA CHAPELLE THOUARAUULT

Rennes, le 26 Juin 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 8 ROCHERS - MME LE HIR 06 25 70 36 13
LOGEMENT N° 104301, PORTE N°08, REZ DE CHAUSSEE

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
PERTE DE PRESSION SUR LA CHAUDIERE (REMISE EN EAU TOUS LES 2 JOURS)
CONTRÔLER LE RÉSEAU CHAUFFAGE ET ECS

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU CIRCUIT SANITAIRE DU LOGEMENT AU NIVEAU DU COMPTEUR
LA PRESSION DE LA CHAUDIERE NE BOUGE PAS
PREVOIR LA POURSUITE DE RECHERCHE DE FUITE SUR LE CIRCUIT DE CHAUFFAGE
AVEC POMPE A ÉPREUVE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 29/04 MATIN

INTERVENTION DU 29/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE
DÉPOSE ET REPOSE RACCORD RADIATEUR SALLE DE BAIN AU PURGEUR
CONSTAT: AUCUNE FUITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : ANNULE ET REMPLACE LA FACTURE 4050262

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	2	102,56	102,56
	TOTAL H.T.			102,56
	T.V.A. a 10,00%			10,25
	TOTAL T.T.C.En EURO			<u>112,81</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.