

N/REF : 12/06/2024 10H32 C:000053 I:00239
V/REF : AC/B94962
V/Email reçu le Mercredi 12/06/2024 a 10H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. HCH
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 25 Juin 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 25 CHALAIS - MME KOFFI 07 61 75 95 85
LOGEMENT N° 004591, PORTE N°4591, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MME MAMBOUNDOU 06 33 38 16 41
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE PLAFOND CUISINE

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT 4592
CONSTAT: PAS DE BOUCHON AU NIVEAU DE L'ÉVACUATION DU SIPHON ET DE
L'ÉVIER
A L'UTILISATION DE LA MACHINE A LAVER ET DE L'ÉVIER L'EAU COULE DU MUR
A DROITE DERRIERE L'ÉVIER
COLONNE BOUCHÉE ENTRE L'APPARTEMENT 4592 ET 4591
PRÉVOIR CURAGE URGENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 17/06/24 a 11H38 Mme A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
	TOTAL H.T.			156,54
	T.V.A. a 10,00%			15,65
	TOTAL T.T.C.En EURO			172,19

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.