

N/REF : 3/05/2024 10H36 C:000053 I:02467
V/REF : AC/B92646
V/Email reçu le Vendredi 03/05/2024 à 10H36

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. XGR
IMMEUBLE : X GRALL -XGR
1-4, RUE XAVIER GRALL
.
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 21 Juin 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 3 GRALL - MR BIENVENU PASCAL 06 77 77 23 76
LOGEMENT N° 019289, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : DÉPANNAGE SUR RADIATEUR PAR REMPLACEMENT PRESSE-ÉTOUPE, JOINTS, TAMPONS
SUR ROBINET, TÉ, BOUCHON, PURGEUR, COMPRIS GRAISSAGE, HORS THERM
FUIITE SUR CANNE DE RADIATEUR (OXYDE)
Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 07/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RADIATEUR CHAMBRE PERCÉ
ISOLEMENT ET VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR
POSE DE BOUCHONS
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 27/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE CHAUFFAGE
VIDANGE DU CIRCUIT
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR
MODIFICATION ALIMENTATION
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
PURGE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 28/05/24 à 15H20 Mme A JUDAIS
NR LGESTION Email envoyé le 07/05/24 à 15H27 Mme A JUDAIS

0705: SUITE INTERVENTION DU 07/05, PRÉCONISATION DE REMPLACER LE
RADIATEUR DE LA CHAMBRE, DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU le 07/05	1	53,98		53,98
1,00	PBS121-F.P	radiateur acier 1200W(+acc.)	3	207,28		207,28
TOTAL H.T.						261,26
T.V.A. a 10,00%						26,12
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>287,38</u>

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Amélie JUDAIS
email : ajudais@aiguillon.com
tél : 0299264455

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 03/05/2024 et le 07/05/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE XAVIER GRALL (XGR - 03 - 03)

3 RUE XAVIER GRALL

35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

logement n° 019289, porte n°13, 1° étage, Type 2

Occupant actuel : MR BIENVENU Pascal 035137/23

domicile : 0223203260 bureau : 0299018207 portable :
0677772376

Quantité

Dépann radia hord thermo (PBS131)

1,00 U

Dépannage sur radiateur par remplacement presse-étoupe, joints, tampons
sur robinet, té, bouchon, purgeur, compris graissage, hors therm
fuite sur canne de radiateur (oxyde)

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances
2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de
2 ans.

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B92646
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**