

N/REF : 29/04/2024 15H56 C:000053 I:02624
V/REF : AC/B92418
V/Email reçu le Lundi 29/04/2024 a 15H56

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ADI
IMMEUBLE : RES.AN DISKUIZ -ADI
1, ALLEE DES CHENES
1, ALLEE DES CHARMES
35740 PACE

Rennes, le 21 Juin 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 1 CHARMES - MR MME BEJJA 07 49 53 61 01/07 66 22 95 57
LOGEMENT N° 014056, PORTE N°4056, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE DANS LA CUISINE SOUS L'ÉVIER

Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE SOUS ÉVIER
CONSTAT: FORTE CONDENSATION SUR LES TUYAUX CUIVRE SOUS ÉVIER
TEST COLORANT DANS LES ÉVACUATIONS
RIEN A SIGNALER
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉCONISATION DE POSER DU CALORIFUGEAGE SUR LES TUYAUX

INTERVENTION DU 16/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE DE CALORIFUGEAGE 15/13 SUR 16 METRES
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 27/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RÉSEAU EAU FROIDE
CONSTAT : AUCUNE FUIITE SUR LE RÉSEAU EAU FROIDE
CONTROLE DU RÉSEAU EAU CHAUDE
CONSTAT : LÉGERE PERTE DE PRESSION, DIFFICILE A DÉTECTER
AUTRE CONSTAT : LE LOCATAIRE DE L'ETAGE INFERIEUR A DES TRACES
D'HUMIDITÉ AU NIVEAU DE SON PLAFOND
NETTOYAGE CHANTIER

MG LGESTION Email envoyé le 29/05/24 a 15H23 M. F SANDOVAL

PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT DU RÉSEAU EAU CHAUDE DU CHAUFFE EAU JUSQU'A
LA SALLE DE BAIN ET LA CUISINE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

NR LCOMPTER Email envoyé le 16/05/24 a 16H44 Mme M LEFEUVRE

NR LGESTION Email envoyé le 30/04/24 a 14H54 Mme M LEFEUVRE

NR LCOMPTER Email envoyé le 30/04/24 a 14H54 M. F SANDOVAL

3004: SUITE A L'INTERVENTION DU 30/04, PRÉCONISATION DE POSER DU
CALORIFUGEAGE SUR LES TUYAUX CUIVRE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
16,00	PBS108-Calorifug.tuy.pr mise hors gel/M1	2	22,67	362,72
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 27/05	50	53,98	53,98
TOTAL H.T.				573,24
T.V.A. a 10,00%				57,32
TOTAL T.T.C.En EURO				630,56

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Frédéric SANDOVAL
email : fsandoval@aiguillon.com
tél : 0299547092

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 29/04/2024 et le 07/05/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE AN DISKUIZ (ADI - 02 - 01)

1 ALLEE DES CHARMES

35740 PACE

logement n° 014056, porte n°4056, 1° étage, Type 3



Diag ElIE

Occupant actuel : MR MME BEJJA Abdelwahed 071053/49

domicile : 0749536101 bureau : portable : 0766229557

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

fuite dans la cuisine sous l'évier

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paie ment à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B92418
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**