

N/REF : 19/04/2024 8H29 C:000053 I:02476
V/REF : AC/B91807
V/Email reçu le Vendredi 19/04/2024 a 8H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BAI
IMMEUBLE : BEL AIR -BAI
2-12, SQ FERNAND JACQ
1-3, RUE LEON MURY
35200 RENNES

Rennes, le 21 Juin 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 10 JACQ-MME AHAMADA 07 82 63 85 61
LOGEMENT N° 014629, PORTE N°33, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR ACIER DE 1200W

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 23/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU RADIATEUR
CONSTAT: COUDE CASSÉ
ISOLATION CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
TENTATIVE DE SOUDURE
FUITE TOURJOURS PRÉSENTE
PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION POUR FAÇONNAGE CUIVRE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 10/05

INTERVENTION DU 10/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR ET RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉPOSE RADIATEUR
RÉPARATION DE LA FUITE PAR BRASURE
REPOSE RADIATEUR
REMISE EN EAU
CONTRÔLE DE LA CHAUDIERE
RÉGLAGE PRESSION
PURGE RADIATEUR
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

NR LCOMPTER Email envoyé le 13/05/24 a 16H44 Mme A GUILLO

NR LCOMPTER Email envoyé le 23/04/24 a 14H36 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 23/04	1	53,98		80,97
1,00	PBS130-Rinçage radiateur	3	59,37		59,37
1,00	PBS087-Dép./remontage Radiateur	3	124,15		124,15
1,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /Ml	3	38,86		38,86
TOTAL H.T.					303,35
T.V.A. a 10,00%					30,33
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>333,68</u>

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Angélique GUILLO
email : aguillo@aguillon.com
tél : 0299264432 portable : 0611291366

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 19/04/2024 et le 23/04/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (BAI - 02 - 10)

10 SQUARE DOCTEUR FERNAND JACQ

35200 RENNES

logement n° 014629, porte n°33, 3° étage, Type 3



Amiante

Occupant actuel : MME AHAMADA ISMAEL Amina 071654/68

domicile : bureau : portable : 0782638561

Quantité

Fou/Pos Rad Acier 1200w (PBS121)

1,00 U

Fourniture et pose d'un radiateur acier de 1 200 W, y compris vidange de la colonne collective, dépose, kit d'adaptation aux anciennes tuyaute rescelllement des supports / fixations, mise en eau et purge taille et puissance du radiateur fuyard inconnues

Veuillez vérifier les résultats du RAAT ci-joint et appliquer les modes opératoires SS4 si nécessaire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

--

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B91807 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction