

N/REF : 7/06/2024 9H59 C:000053 I:80351
V/REF : AC/B94671
V/Email reçu le Vendredi 07/06/2024 à 9H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. GCG
IMMEUBLE : GASCOGNE -GCG
2/4, SQUARE DE GASCOGNE
.
35000 RENNES

Rennes, le 21 Juin 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 4 GASCOGNE - MR MME SAKHO 07 84 41 55 41
LOGEMENT N° 005739, PORTE N°62, 6° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : REMPLACEMENT RÉSERVOIR WC AVEC MÉCANISME 3/6 LITRES
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU WC
CONSTAT : WC INCOMPATIBLE AVEC UN RÉSERVOIR ADAPTABLE UNIVERSEL
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU WC COMPLET
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 13/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU WC COMPLET
FOURNITURE ET POSE DE CIMENT PROMPT AFIN DE REMETTRE A NIVEAU
FOURNITURE ET POSE D'UN WC COMPLET
FOURNITURE ET POSE D'UNE PIPE WC
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATIONS
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DÉCHETTERIE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 13/06/24 à 19H51 Mme S ALI MOHAMED
MG LGESTION Email envoyé le 11/06/24 à 15H37 Mme S ALI MOHAMED

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU WC COMPLET
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 11/06	1	53,98			53,98
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	2	248,30			248,30
	TOTAL H.T.					302,28
	T.V.A. a 10,00%					30,22
	TOTAL T.T.C.En EURO					332,50

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Sara ALI MOHAMED
email : salimohamed@aiguillon.com
tél : 0299547092 portable : 0678246175

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 07/06/2024 et le 14/06/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (GCG - 01 - 04)
4 SQUARE DE GASCOGNE
35000 RENNES
logement n° 005739, porte n°62, 6° étage, Type 4

Occupant actuel : MR MME SAKHO Sanoussy 059120/47
domicile : bureau : portable : 0784415541

Quantité

PLUS VALUE SS4 (AMI001)

1,00 U

Dép/Four/pose WC complet (PBS068)

1,00 U

Dépose, Fourniture et pose cuvette et réservoir (WC complet)
Remplacement du pack WC COMPLET suivant préconisation

Dép évac app sanitaire (PBS086)

1,00 U

Dépose et évacuation d'un appareil sanitaire (lavabo, évier, baignoire)

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B94671 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction