

N/REF : 14/06/2024 15H37 C:000053 I:02477
V/REF : AC/B95189
V/Email reçu le Vendredi 14/06/2024 à 15H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BBO
IMMEUBLE : BILBAO - BBO
37-39, COURS DE BILBAO
.
35200 RENNES

Rennes, le 27 Juin 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 39 BILBAO - M. VASSEUR 06 70 89 70 91 / 02 56 51 55 19
LOGEMENT N° 008564, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 3
LOGEMENT 23 : MR GUEYE 06 86 37 57 40
MOTIF : LOCAL VÉLO - FUITE SUR COLONNE EU
LOGEMENT PROBABLE EN CAUSE PORTE 13
Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOCAL VELO
CONSTAT : PRÉSENCE DE BEAUCOUP D'HUMIDITÉ DANS LE LOCAL
CONTROLE DU LOGEMENT 13
TEST D'HUMIDITÉ
CONSTAT : HUMIDITÉ AU NIVEAU DU MUR DES WC ET DU PLAFOND
CONTROLE DU LOGEMENT 23
DÉPOSE DE LA TRAPPE DES WC
CONSTAT : AUCUNE HUMIDITÉ CONSTATÉE
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS LA SALLE DE BAIN ET LES WC
CONSTAT : PAS D'APPARITION DE COLORANT
DÉPOSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
CONSTAT : PAS DE FUITE AU NIVEAU DU SIPHON MAIS PRÉSENCE D'HUMIDITÉ
CONTROLE DE LA BAIGNOIRE
CONSTAT : JOINT DE BAIGNOIRE MANQUANT SUR 10CM QUI CRÉE UNE INFILTRATION
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 25/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉFECTION DU JOINT PÉRIPHÉRIQUE BAIGNOIRE
A LA DEMANDE LOCATAIRE RÉFECTION DU JOINT PÉRIPHÉRIQUE LAVABO ET ÉVIER
CONSTAT: 2 POINTS D'HUMIDITÉ IMPORTANT DERRIERE LA FAIENCE DE LA CUISINE

NETTOYAGE CHANTIER
PRÉCONISATION: PRÉVOIR RÉFECTION DE LA FAIENCE DE LA CUISINE,
REMPLACEMENT DU MEUBLE SOUS ÉVIER 120 ET DU MITIGEUR ÉVIER FUYARD

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 26/06/24 a 10H54 M. V BRIENS

2606: SUITE A L'INTERVENTION DU 25/06, PRÉVOIR LA RÉFECTION DE LA FAIENCE DERRIERE L'ÉVIER, LE REMPLACEMENT DU MEUBLE SOUS ÉVIER ET LE REMPLACEMENT DU MITIGEUR ÉVIER FUYARD DANS LE LOGEMENT 23. MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE POUR LE LOGEMENT 23 SI VOUS SOUHAITEZ UNE INTERVENTION, CORDIALEMENT

MG LGESTION Email envoyé le 18/06/24 a 17H17 M. V BRIENS

PRÉVOIR RÉFECTION DES JOINTS SILICONE SUR UNE PARTIE DE LA BAIGNOIRE DANS LE LOGEMENT 23
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
1,00	PBS016-Rempl.rob.mitigeuse s/évrier	2	111,19	111,19
1,00	PBS017-Rempl.Rob.mitigeuse s/lavabo	2	111,19	111,19
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	2	125,23	125,23

TOTAL H.T.	504,15
T.V.A. a 10,00%	50,41
TOTAL T.T.C.En EURO	554,56

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MR Vincent BRIENS
email : vbriens@aiguillon.com
tél : 0299264436 portable : 0634427153

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 14/06/2024 et le 21/06/2024 mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (BBO - 02 - 39)
39 COURS DE BILBAO
35200 RENNES
logement n° 008564, porte n°13, 1° étage, Type 3

Occupant actuel : MR VASSEUR René 044361/32
domicile : 0256515519 bureau : portable : 0670897091

Quantité

Rép Fuit évac eaux usée (PBS102)

1,00 FFT

Réparation Fuite sur évacuation eaux usées (hors colonne)
Fuite local vélo, cause logement M VASSEUR ?
RV à programmer avec le locataire
MERCI

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B95189 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction