

N/REF : 21/06/2024 14H13 C:000053 I:02657
V/REF : AC/B95728
V/Email reçu le Vendredi 21/06/2024 a 14H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PVC
IMMEUBLE : PROVENCE - PVC
6/8, SQUARE DE PROVENCE
35000 RENNES

Rennes, le 28 Juin 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 8 PROVENCE - MLLE MARIAMA 07 49 88 52 57
LOGEMENT N° 005452, PORTE N°5452, 2° ÉTAGE, TYPE 5
MOTIF : RÉPARATION DE FUITE SUR ÉVACUATION EAUX USÉES (HORS COLONNE)
FOURNITURE ET POSE D'UNE ÉVACUATION
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATIONS DE L'EVIER
CONSTAT : FUITE SUR ÉVACUATION CUIVRE DE L'EVIER
COUPURE D'EAU
DÉCOUPE CUIVRE
FOURNITURE ET POSE PVC D40
RACCORDEMENT PVC AVEC LE CUIVRE QUI VA A LA COLONNE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 27/06/24 a 09H32 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS100-F.P d'une évacuation	1	80,97	80,97
	TOTAL H.T.			80,97
	T.V.A. a 10,00%			8,09
	TOTAL T.T.C.En EURO			<u>89,06</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Sara ALI MOHAMED
email : salimohamed@aiguillon.com
tél : 0299547092 portable : 0678246175

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 21/06/2024 et le 26/06/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (PVC - 01 - 08)

8 SQUARE DE PROVENCE

35000 RENNES

logement n° 005452, porte n°5452, 2° étage, Type 5

Occupant actuel : MME MARIAMA ALI MROIVILI 041545/29

domicile : 0749885257 bureau : portable : 0749142919

	Quantité
Rép Fuit évac eaux usée (PBS102) Réparation Fuite sur évacuation eaux usées (hors colonne) Suite passage ISERBA -> Fuite sur évacuation sous évier (évacuation percée) - prendre RDV avec locataire	1,00 FFT
Fourn/pose évacuation (PBS100) Fourniture et pose d'une évacuation	1,00 U

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B95728 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction