

N/REF : 23/05/2024 15H26 C:000053 I:02606
V/REF : AC/B93616
V/Email reçu le Jeudi 23/05/2024 a 15H26

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CVE

IMMEUBLE : COULEE VERTE -CVE
2/4, ALLEE DU TALWEG

35590 LA CHAPELLE THOUARAUULT

Rennes, le

05 Juillet 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 4 TALWEG - M. HEMA MME SIMON 06 31 99 15 52
LOGEMENT N° 101776, PORTE N°423, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : REMPLACEMENT RADIATEUR

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 31/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES RADIATEURS

CONSTAT : LES RADIATEURS DE L'ENTRÉE DE LA SALLE DE BAIN SONT PERÇÉS.

LES TETES THERMOSTATIQUES SONT ÉGALEMENT A REMPLACER

ISOLATION DES RADIATEURS

PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 01/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

ISOLATION DU CHAUFFAGE

VIDANGE DES 2 RADIATEURS

DÉPOSE ET ENLEVEMENT DES RADIATEURS

FOURNITURE ET POSE DES 2 RADIATEURS SALLE DE BAIN ET ENTRÉE

FOURNITURE ET POSE DES 2 TES DE RÉGLAGES

FOURNITURE ET POSE DES 2 CORPS THERMOSTATIQUES

REMISE EN EAU

PURGE DES RADIATEURS

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 01/07/24 a 15H53 Mme M LEFEUVRE

MG LGESTION Email envoyé le 31/05/24 a 09H28 Mme M LEFEUVRE

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DES DEUX RADIATEURS DE L'ENTRÉE ET DE LA SALLE
DE BAIN AVEC REMPLACEMENT DES TÊTES THERMOSTATIQUES
DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS120-F.P radiateur acier 1050W(+acc.)	2	180,29	180,29
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	2	207,28	207,28
TOTAL H.T.				387,57
T.V.A. a 10,00%				38,75
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>426,32</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Marion LEFEUVRE
email : mlefeuvre@aiguillon.com
tél : 0299547096 portable : 0612109614

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 23/05/2024 et le 30/05/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDEN. LA COULEE VERTE (CVE - 02 - 04)

4 ALLEE DU TALWEG

35590 LA CHAPELLE THOUARULT

logement n° 101776, porte n°423, 2° étage, Type 3

Occupant actuel : MR HEMA MLLE SIMON 049742/78

domicile : bureau : portable : 0631991552

Quantité

Fou/Pos Rad Acier 1350w (PBS122)

1,00 U

Fourniture et pose d'un radiateur acier de 1 350 W, y compris vidange de la colonne collective, dépose, kit d'adaptation aux anciennes tuyaute rescelllement des supports / fixations, mise en eau et purge

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B93616 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction