

N/REF : 8/02/2024 11H14 C:000053 I:02680
V/REF : AC/B86803
V/Email reçu le Jeudi 08/02/2024 a 11H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. HBE
IMMEUBLE : HECTOR BERLIOZ -HBE
31-35, RUE DE MONTFORT
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 05 Juillet 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 31 MONTFORT - M. MME SIDI BEN ALI 06 52 64 22 01 / 09 51 83 11 79
LOGEMENT N° 100455, PORTE N°3111, 1° ÉTAGE
MOTIF : REMPLACEMENT RADIATEUR SECHE SERVIETTE
FUITTE IMPORTANTE

Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 07/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR
CONSTAT : LES JOINTS TORIQUES SERONT A REMPLACER
RESSERRAGE DES RACCORDS
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 07/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU CHAUFFAGE
VIDANGE DE L'ENSEMBLE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE
DÉPOSE DU TE DE REGLAGE
FOURNITURE ET POSE JOINTS
REPOSE TE RÉGLAGE
REMISE EN EAU
PURGE DE L'ENSEMBLE DES RADIATEURS
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 24/06/24 a 14H33 Mme a CASAERT

2406: LORS DE L'INTERVENTION DU 07/06, IL A ÉTÉ CONSTATÉ UN TRES MAUVAIS
ÉCOULEMENT DE L'ÉVIER.

MG LGESTION Email envoyé le 11/03/24 a 11H47 Mme a CASAERT

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DES JOINTS TORIQUES
INTERVENTION A FAIRE FIN AVRIL
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 07/03	1	53,98		53,98
1,00	PBS131-Petit dépannage s/radiateur	2	48,58		48,58
TOTAL H.T.					102,56
T.V.A. a 10,00%					10,25
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>112,81</u>

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Anne CASAERT
email : acasaert@aiguillon.com
tél : 0299547097 portable : 0646626028

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 08/02/2024 et le 15/02/2024

mail : ouest@servimo.fr

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE HECTOR BERLIOZ (HBE - 01 - 31)

31 RUE DE MONTFORT

35132 VEZIN LE COQUET

logement n° 100455, porte n°3111, 1° étage, Type 4

Occupant actuel : MR MME SIDI BEN ALI Mounir 045730/43

domicile : 0951831179 bureau : portable : 0652642201

Quantité

Fou/Pos Rad Acier 700w (PBS119)

1,00 U

Fourniture et pose d'un radiateur acier de 700 W, y compris vidange de la colonne collective, dépose, kit d'adaptation aux anciennes tuyaute rescelllement des supports / fixations, mise en eau et purge

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B86803 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction