

N/REF : 6/02/2024 11H51 C:000053 I:02646
V/REF : AC/B86611
V/Email reçu le Mardi 06/02/2024 a 11H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPI
IMMEUBLE : CAMILLE PISSARO -CPI
79/79B/79T, BD DE CLEUNAY
.
35000 RENNES

Rennes, le 05 Juillet 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 79A CLEUNAY - M. TEZZO 07 84 70 85 89
LOGEMENT N° 100171, PORTE N°A21, 2° ÉTAGE
MOTIF : FUIITE SUR 2 RADIATEURS DANS LE SÉJOUR
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES RADIATEURS
CONSTAT: LES 2 RADIATEURS DU SALON SONT HORS SERVICE
ARRET DE LA CHAUDIERE
VIDANGE DU CIRCUIT ET DES 2 RADIATEURS SALON
DÉPOSE DES 2 RADIATEURS
POSE DE BOUCHONS
REMISE EN ROUTE DE LA CHAUDIERE
CONTRÔLE: BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉCONISATION: REMPLACEMENT DES 2 RADIATEURS

INTERVENTION DU 15/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: ERREUR COMMANDE FOURNISSEUR
NOUVELLE COMMANDE AUPRES DU FOURNISSEUR
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 26/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE CHAUFFAGE A LA CHAUDIERE
VANNE D'ARRIVÉE EAU CHAUDE A CASSÉ
PRÉPARATION DES NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE ET POSE DE 2 NOUVEAUX RADIATEURS

RADIATEURS NON RACCORDÉS SUITE CASSE VANNE CHAUDIERE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 13/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
ISOLATION DU CIRCUIT CHAUFFAGE
VIDANGE
RACCORDEMENT RADIATEUR AVEC RÉPARTITEUR
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RACCORDEMENT DU SECOND RADIATEUR
REMISE EN EAU CIRCUIT CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS

: NR LCOMPTER Email envoyé le 24/06/24 a 14H37 Mme M LEFEUVRE

NR LGESTION Email envoyé le 24/05/24 a 10H44 Mme M LEFEUVRE

2405: POUVEZ VOUS NOUS INDIQUER SI LE CONTRAT EST INTERVENU POUR
REPLACER LA VANNE CHAUDIERE POUR QUE NOUS PUISSIONS TERMINER LE
RACCORDEMENT DES RADIATEURS, DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR,
CORDIALEMENT

NR LGESTION Email envoyé le 29/04/24 a 17H00 Mme M LEFEUVRE

2904: SUITE A L'INTERVENTION DU 26/04, LA VANNE ARRET DE LA CHAUDIERE A
CASSÉ LORS DE SA MANIPULATION, PRÉVOIR INTERVENTION DE L'ENTREPRISE SOUS
CONTRAT POUR REMPLACEMENT DE LA VANNE. MERCI DE NOUS TENIR INFORMÉ
LORSQUE LES TRAVAUX SERONT RÉALISÉS POUR QUE NOUS PUISSIONS REPLANIFIER
LE RACCORDEMENT DES RADIATEURS, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

NR LCOMPTER Email envoyé le 18/03/24 a 12H06 Mme M LEFEUVRE

NR LGESTION Email envoyé le 09/02/24 a 09H47 Mme M LEFEUVRE

0902: SUITE PASSAGE DU TECHNICIEN, LES 2 RADIATEURS SALON SONT A
REPLACER, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 08/02	1	53,98		53,98
2,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	3	207,28		414,56
	TOTAL H.T.				468,54
	T.V.A. a 10,00%				46,85
	TOTAL T.T.C.En EURO				515,39

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Marion LEFEUVRE
email : mlefeuvre@aiguillon.com
tél : 0299547096 portable : 0612109614

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 06/02/2024 et le 13/02/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LE CAMILLE PISSARO (CPI - 01 - 79A)
RESID. CAMILLE PISSARO 79 A BOULEVARD DE
CLEUNAY
35000 RENNES

logement n° 100171, porte n°A21, 2° étage, Type 2

Occupant actuel : MR TEZZO Fabrice 059097/24
domicile : bureau : portable : 0784708589

Quantité

Fou/Pos Rad Acier 1050w (PBS120)

2,00 U

Fourniture et pose d'un radiateur acier de 1 050 W, y compris vidange de la colonne collective, dépose, kit d'adaptation aux anciennes tuyaute rescellement des supports / fixations, mise en eau et purge
Merci d'intervenir sur deux radiateurs fuyards dans le séjour.

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B86611 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction