

N/REF : 6/06/2024 16H12 C:001102 I:05291
V/REF : 10035
V/Email reçu le Jeudi 06/06/2024 a 16H12

SELON DEVIS N° 4060012

SOREAL

**ZA DU BOIS DE TEILLAY
35150 JANZE**

IMMEUBLE : SOREAL ILOU
PA DU BOIS DE TEILLAY
35150 BRIE

Rennes, le 09 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : SOREAL - MME BRISARD 02 99 47 67 06

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4060012 du 05/06/2024 d un montant de
1047.75 € TTC

Donneur d'ordre : Mme E BRISARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Inspection télévisée de canalisation

INTERVENTION DU 06/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REPÉRAGE RÉSEAU
CONSTAT : PAS DE CALCAIRE MAIS PRÉSENCE DE PLAQUES DE GRAISSE
CURAGE RESEAU EU AU NIVEAU DES QUAIS A L'ARRIERE
VERS LE BATIMENT ET VERS LA SORTIE AU 1 POUCE
PASSAGE CAMERA NON NÉCESSAIRE : RÉSEAU DÉBOUCHÉ
POMPAGE DU REGARD
CONTROLE BON ECOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 08/07/24 a 11H28 M. F FEILDEL

FB TT Email envoyé le 05/06/24 a 10H53 M. F FEILDEL

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	873,13	873,13

TOTAL H.T.	873,13
T.V.A. a 20,00%	174,62
TOTAL T.T.C.En EURO	1047,75

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.