

N/REF : 12/04/2023 18H12 C:000053 I:02682
V/REF : AC/B65947
V/Email reçu le Mercredi 12/04/2023 à 18H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ROS
IMMEUBLE : RES.LA ROSAIS -ROS
1 A 8, RUE DU LION D OR
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 09 Juillet 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 4 - MME COURTEL VIRGINIE 06 17 51 46 59
LOGEMENT N° 019326, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : - FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR ACIER DE 1 200 W, Y COMPRIS VIDANGE
DE LA COLONNE COLLECTIVE, DÉPOSE, KIT D'ADAPTATION AUX ANCIENNES
TUYAUTERESCELLEMENT DES SUPPORTS / FIXATIONS, MISE EN EAU ET PURGE
FUITE RADIATEUR SÉJOUR - PAS D'EC
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 13/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN SÉCURITÉ DU RADIATEUR FUYARD
VIDANGE DU RADIATEUR
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 14/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR FUYARD
FOURNITURE ET POSE D'UN BOUCHON
REMARQUE : IL SEMBLERAIT QU'IL Y AIT UN PROBLEME DE CHAUDIERE, LA
PRESSION NE MONTE PAS
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉPOSE DU RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE D'UN BOUCHON
CONSTAT : ARRET DE LA FUITE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 24/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE TETE THERMOSTATIQUE
FOURNITURE ET POSE D'UNE TETE THERMOSTATIQUE
FOURNITURE ET POSE DE FIXATION
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR
REMISE EN EAU
PURGE DU RÉSEAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : ANNULE ET REMPLACE LA FACTURE 4020045

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	3	202,36	202,36
	TOTAL H.T.			202,36
	T.V.A. a 10,00%			20,23
	TOTAL T.T.C.En EURO			222,59

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

