

N/REF : 13/05/2024 11H16 C:000053 I:80196
V/REF : AC/B92941
V/Email reçu le Lundi 13/05/2024 a 11H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. QBR
IMMEUBLE : QUIBERON - QBR
10 ALLEE DE QUIBERON
.
35000 RENNES

Rennes, le 15 Juillet 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 10 QUIBERON - MR BONINE 07 44 55 10 20
MOTIF : ROBINET D'ARRIVÉE D'EAU MACHINE A LAVER HS, L'EAU COULE
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DANS LE LOGEMENT
CONSTAT: FUITE SUR RACCORD ÉCROU TOURNANT SOUS ROBINET MACHINE A LAVER
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ROBINET MACHINE A LAVER
FOURNITURE ET POSE DE 2 JOINTS 12/17
REPOSE ROBINET
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 12/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS 12/17 EFS DU ROBINET ÉVIER
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 02/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FUITE IMPORTANTE
COUPURE D'EAU
PERCEMENT DU MUR
POSE FIXATION ROBINET

MODIFICATION CUIVRE
FOURNITURE ET POSE ROBINET PUISAGE
ASPIRATION DE L'EAU
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 03/07/24 a 15H21 Mme AS DARIY

0307: SUITE INTERVENTION 02/07, PRÉVOIR REMPLACEMENT VIDAGE DOUBLE CUVE ÉVIERINOX, RECTIFICATION DE LA CONTRE PENTE ET POSE D'UN BOUCHON VIDAGE LAVABO OU REMPLACEMENT VIDAGE LAVABO, SI VOUS SOUHAITEZ UNE INTERVENTION DE NOS ÉQUIPES, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE, CORDIALEMENT

NR LCOMPTER Email envoyé le 13/06/24 a 16H02 Mme AS DARIY

NR LCOMPTER Email envoyé le 15/05/24 a 15H09 Mme AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS031-Rempl.joints/clapets sur robinet	1	59,37	59,37
1,00	PBS031-Rempl.joints/clapets sur robinet	2	59,37	59,37
1,50	MOE001-Remplacement Robinet Puissege	3	53,98	80,97
3,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /M1	3	38,86	116,58

TOTAL H.T.	316,29
T.V.A. a 10,00%	31,62
TOTAL T.T.C.En EURO	347,91

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Ouest SERVIMO

De: Anne-Sophie DARIY <adary@aiguillon.com>
Envoyé: lundi 24 juin 2024 13:36
À: Ouest SERVIMO
Objet: urgent TR: Message from "RNP58387947FFFB"
Pièces jointes: 20240624091121199.pdf

Bonjour,

La fuite à reprise chez notre locataire, pouvez-vous intervenir dès que possible ?

Cordialement



Anne-Sophie DARIY

Gérant immobilier

0299327826

276 rue chateaugiron - 35000 RENNES

adary@aiguillon.com

www.aiguillon-construction.fr



De : Anne-Sophie DARIY <adary@aiguillon.com>

Envoyé : lundi 24 juin 2024 09:11

À : Anne-Sophie DARIY <adary@aiguillon.com>

Objet : Message from "RNP58387947FFFB"

Cet e-mail a été envoyé par "RNP58387947FFFB" (IM C3500).

Date de numérisation: 24.06.2024 09:11:21 (+0200)

Contacter si besoin : scan@aiguillon.com



Anne-Sophie DARIY

Gérant immobilier

0299327826

276 rue chateaugiron - 35000 RENNES

adary@aiguillon.com

www.aiguillon-construction.fr

