

N/REF : 8/07/2024 11H41 C:000053 I:00212
V/REF : AC/B96676
V/Email reçu le Lundi 08/07/2024 a 11H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BCH
IMMEUBLE : BS CHALAIS -BCH
42 A 62, BOULEVARD ALBERT 1ER
3-11, AVENUE DU CANADA
35000 RENNES

Rennes, le 15 Juillet 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 54 ALBERT 1ER - MME THOMAS 06 24 26 63 26 / 02 99 50 71 10
LOGEMENT N° 006025, PORTE N°6025, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : RÉGLAGE OU REMPLACEMENT DU RÉDUCTEUR DE PRESSION
Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE LA PRESSION AU MANOMETRE
CONSTAT: PRESSION NORMALE
PAS DE COUP DE BÉLIER SUR L'INSTALLATION
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 15/07/24 a 16H24 M. B ZOUAD

1507: REMARQUE FAIRE CONTRÔLER LA CHAUDIERE PAR ENTREPRISE SOUS CONTRAT
LA LOCATAIRE INDIQUE UNE MISE EN ROUTE DE CELLE CI LORS DE L'UTILISATION
DE L'EAU FROIDE,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU	1	53,98
				53,98
		TOTAL H.T.		53,98
		T.V.A. a 10,00%		5,39
		TOTAL T.T.C.En EURO		59,37

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
Aiguillon Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : MR Ben ZOUAD
email : bzouad@aiguillon.com
tél : 0223350560 portable : 0614693050

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 08/07/2024 et le 09/07/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (BCH - 04 - 54)

54 BOULEVARD ALBERT 1ER

35200 RENNES

logement n° 006025, porte n°6025, 2° étage, Type 4

Occupant actuel : MME THOMAS CHANTAL 012885/81

domicile : 0299507110 bureau : 0624266326 portable : 0624266326

Quantité

Rempl réduc de pression (PBS015)

1,00 U

Remplacement réducteur de pression

ISERBA a effectué l'entretien annuel de la robinetterie. Le technicien lui a dit qu'il y a trop de pression d'eau froide ce qui déclenche la chaudière et peut endommager les robinets. Réglage ou remplacement de réducteur de pression préconisé

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B96676 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction