

N/REF : 8/03/2024 10H14 C:000053 I:02682
V/REF : AC/B88939
V/Email reçu le Vendredi 08/03/2024 a 10H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ROS
IMMEUBLE : RES.LA ROSAIS -ROS
1 A 8, RUE DU LION D OR
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 15 Juillet 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 8 OR - FRANCIS LE HERISSE 06 83 27 22 50 / 02 99 64 71 54
LOGEMENT N° 019316, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE
MOTIF : ISOLER LE RADIATEUR DU COULOIR - FUITE EN GOUTTE A GOUTTE
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 08/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU RADIATEUR

CONSTAT : RADIATEUR FUYARD A REMPLACER

MISE EN SECURITE DU RADIATEUR

PRISE DE REFERENCES ET COMMANDE

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

ERREUR FOURNISSEUR, LE RADIATEUR NE CORRESPOND PAS

NOUVELLE COMMANDE

INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 11/07

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE EAU

VIDANGE DU RESEAU DE CHAUFFAGE

DEPOSE DU RADIATEUR

FOURNITURE ET POSE DU SUPPORT RADIATEUR A L'AIDE DE CHEVILLE MOLLIES

FOURNITURE ET POSE RADIATEUR

REMISE EN EAU

PURGE DES RADIATEURS

CONTROLE: BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE: BONNE ETANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT			
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 08/03	1	53,98		53,98	
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	3	207,28		207,28	
	TOTAL H.T.					261,26
	T.V.A. a 10,00%					26,12
	TOTAL T.T.C.En EURO					287,38

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Anne CASAERT
email : acasaert@aiguillon.com
tél : 0299547097 portable : 0646626028

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 08/03/2024 et le 08/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE LA ROSAIS (ROS - 02 - 08)

8 RUE DU LION D'OR

35132 VEZIN LE COQUET

logement n° 019316, porte n°01, Rez de chaussée, Type 3


Occupant actuel : MR LE HERISSE Francis 059157/84

domicile : 0299647154 bureau : portable : 0683272250

	Quantité
Fou/Pos Rad Acier 1350w (PBS122)	1,00 U
Fourniture et pose d'un radiateur acier de 1 350 W, y compris vidange de la colonne collective, dépose, kit d'adaptation aux anciennes tuyaute rescelllement des supports / fixations, mise en eau et purge	
Fuite en goutte à goutte sur radiateur du couloir.Merci d'intervenir rapidement pour isoler le radiateur	

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B88939
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**