

N/REF : 4/06/2024 10H01 C:006253 I:00247
V/REF : OSTW484
V/Email reçu le Mardi 04/06/2024 à 10H01

**AIGUILLON RESIDENCES IMOJA
IMOJA PAR AIGUILLON
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES**

V/REF.IMM. IMT
IMMEUBLE : L'ARC EN CIEL -IMT
14/16 RUE LOUIS ET RENE MOINE
.
35000 RENNES

Rennes, le 15 Juillet 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 14 MOINE - PASS CHANTIER
LOCAL MÉNAGE
MOTIF : FUITE ET ABSENCE D'EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme R ROUSSEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes à l'intérieur de l'immeuble.

INTERVENTION DU 10/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE 50L PERÇÉ
MISE HORS TENSION DU BALLON D'EAU CHAUDE
MISE EN SÉCURITÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 13/06

INTERVENTION LE 13/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE ELECTRIQUE
COUPURE D'EAU
DEPOSE DE L'ANCIEN CUMULUS 50L
MISE EN PLACE DU NOUVEAU BALLON D'EAU CHAUDE 50L
REMPLACEMENT GROUPE DE SECURITE ET SIPHON
RACCORDEMENT DES EVACUATIONS ET DES ALIMENTATIONS
REMISE SOUS TENSION
REMISE EN EAU
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 25/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : PROBLEME D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU BALLON D'EAU CHAUDE
TENTATIVE D'ACCES AU TABLEAU ELECTRIQUE : ACCES IMPOSSIBLE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 15/07/24 a 09H58 Mme R ROUSSEL

1507 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

MG LGESTION Email envoyé le 02/07/24 a 15H24 Mme R ROUSSEL

MG LGESTION Email envoyé le 25/06/24 a 16H30 Mme R ROUSSEL

POUVEZ VOUS NOUS INDIQUER LES ACCES AU TABLEAU ELECTRIQUE QUI ALIMENTE
LE BALLON DU LOCAL MENAGE
DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

BB LCOMPTER Email envoyé le 14/06/24 a 08H58 Mme R ROUSSEL

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 10/06	1	53,98		53,98
1,00	PBS134-F.P 1 ballon 50L-ACI/NRJ C-T 1/2	2	496,61		496,61
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 25/06	3	53,98		53,98
TOTAL H.T.					604,57
T.V.A. a 10,00%					60,45
TOTAL T.T.C.En EURO					665,02

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

