

N/REF : 22/05/2024 15H33 C:000053 I:80191
V/REF : AC/B93508
V/Email reçu le Mercredi 22/05/2024 à 15H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BNA
IMMEUBLE : BRUNELIA -BNA
20-28, RUE DES MOUETTES
.
35220 CHATEAUBOURG

Rennes, le 15 Juillet 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 26 MOUETTES - MME AGBOGAH MR ALLISSOUTIN 07 74 48 41 33
LOGEMENT N° 110533, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : TETE THERMOSTATIQUE ROUILLÉE QUI FUIT
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RADIATEUR ROUILLÉ
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 27/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE ET ENLEVEMENT DU RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 02/07

INTERVENTION DU 03/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MODIFICATION CUIVRE
RACCORDEMENT RADIATEUR
REMISE EN EAU
PURGE RADIATEUR
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 03/07/24 à 15H02 Mme A GUILLO

NR LGESTION Email envoyé le 27/05/24 a 15H14 Mme A GUILLO

2705: SUITE A L'INTERVENTION DU 27/05, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR ROUILLÉ, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 27/05	1	53,98	53,98
1,00	PBS120-F.P radiateur acier 1050W(+acc.)	2	180,29	180,29
1,00	PBS130-Rinçage radiateur	4	59,37	59,37
TOTAL H.T.				293,64
T.V.A. a 10,00%				29,36
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>323,00</u>

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Angélique GUILLO
email : aguillo@aguillon.com
tél : 0299264432 portable : 0611291366

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 22/05/2024 et le 31/05/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE BRUNELIA (BNA - 01 - 26)

26 RUE DES MOUETTES

35220 CHATEAUBOURG

logement n° 110533, porte n°11, 1° étage, Type 3

Occupant actuel : MLLE AGBOGAH MR ALLISSOUTIN
048820/29

domicile : bureau : portable : 0774484133

Quantité

Dépann radia hord thermo (PBS131)

1,00 U

Dépannage sur radiateur par remplacement presse-étoupe, joints, tampons
sur robinet, té, bouchon, purgeur, compris graissage, hors therm
tete thermostatique rouillée qui fuit (cf photo)

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances
2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de
2 ans.

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B93508
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**