

N/REF : 3/07/2024 13H41 C:000053 I:01114
V/REF : AC/B96403
V/Email reçu le Mercredi 03/07/2024 à 13H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TNS
IMMEUBLE : LES TOURNESOLS -TNS
26, RUE DE RENNES
ZAC DU VALLON
35530 BRECE

Rennes, le 23 Juillet 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 24 RENNES - GUERINEL MAXIME 07 88 18 16 38
LOGEMENT N° 104106, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE
MOTIF : FUITE SUR LA BALLON D'EAU CHAUDE ET BRUIT D'ÉBULLITION
Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 09/07 (MATIN)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : TUYAU D'ALIMENTATION EAU FROIDE PERÇÉ. LA FUITE SE SITUE
DERRIERE LE TREPIED DU BALLON D'EAU CHAUDE. LA NOURRICE EST TRES
ENTARTREE ET LE TUYAU FUYARD EST ENTOURÉ PAR UN SCOTCH
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR BRASURE DE LA TUYAUTERIE

INTERVENTION DU 09/07 (APRES-MIDI)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
TENTATIVE DE VIDANGE DU BALLON D'EAU CHAUDE : VIDANGE IMPOSSIBLE. LA
VIDANGE HS SUR GROUPE DE SÉCURITÉ
TENTATIVE DE BRASURE IMPOSSIBLE : LES CUIVRES SONT PLEINS DE VERT DE
GRIS, L'USURE EST TRES AVANCÉE. PRÉSENCE DE CUIVRE ÉCRASÉS ÉGALEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE EAU.
ISOLATION ÉLECTRIQUE DU CHAUFFE-EAU.
VIDANGE DU CHAUFFE-EAU.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT CHAUFFE-EAU.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT NOUVEAU CHAUFFE-EAU 150 LITRES
ADAPTATION ÉVACUATION ET ALIMENTATION.

REPLACEMENT DE 5 CM DE CUIVRE PERCÉ
REMISE EN EAU.
REMISE EN TENSION.
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 23/07/24 a 10H54 Mme A JUDAIS
NR LGESTION Email envoyé le 12/07/24 a 17H45 Mme A JUDAIS
MG LGESTION Email envoyé le 10/07/24 a 11H34 Mme A JUDAIS
PRÉVOIR LA RÉFECTION COMPLETE DES CUIVRES
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA VIDANGE DU BALLON D'EAU CHAUDE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 09/07	2	53,98	80,97
1,00	PBS135-F.P 1 ballon 150L-ACI/NRJ C type3	4	539,80	539,80
TOTAL H.T.				723,33
T.V.A. a 10,00%				72,33
TOTAL T.T.C.En EURO				795,66

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Amélie JUDAIS
email : ajudais@aiguillon.com
tél : 0299264455

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 03/07/2024 et le 05/07/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LES TOURNESOLS (TNS - 01 - 24)

24 RUE DE RENNES

35530 BRECE

logement n° 104106, porte n°02, Rez de chaussée, Type 2

Occupant actuel : MR GUERINEL Maxime 065670/1

domicile : bureau : portable : 0788181638

Quantité

Four/pose bal 100 L ACI (PBS134)

1,00 U

Fourniture et pose 1 ballon 100 L type ACI ou équivalent classe NRJ C

(type 1 ou 2)

fuite sur la ballon d'eau chaude et bruit d'ébullition

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B96403 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction