

N/REF : 17/07/2024 10H10 C:008530 I:12666

MARION LOIC

V/Appel du Mercredi 17/07/2024 a 10H10

**16 LE PETIT ROCHER
35740 PACE**

IMMEUBLE : 16 ROCHER
16 LE PETIT ROCHER
35740 PACE

Rennes, le 24 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 16 ROCHER - LOIC MARION 06 07 12 60 77

MOTIF : DEBOUCHAGE WC ET EVACUATION FOSSE SEPTIQUE

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 18/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

DÉBOUCHAGE RÉSEAUX EAUX USÉES WC

CONTROLE: BON ÉCOULEMENT

CONSTAT: CANALISATIONS EAUX USÉES DE LA CUISINE SONT BOUCHÉES AINSI QUE
L'ÉPANDAGE DE LA FOSSE

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE ÉPANDAGE

TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE RÉSEAU DE LA CUISINE

PASSAGE ITV SUR 80M

CONSTAT: TENTATIVE NON CONCLUANTE

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : 18/07: RÉGLEMENT PAR CHEQUE N°1413066 BP - 245€

19/07: RÉGLEMENT PAR CHEQUE N°1413067 BP - 340€

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h30 le 18/07	1	222,73		222,73
1,00	Ft Inspection Caméra 1h00 le 19/07	2	159,09		159,09
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00 le 19/07	3	150,00		150,00
TOTAL H.T.					531,82
T.V.A. a 10,00%					53,18
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>585,00</u>

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.