

N/REF : 18/07/2024 10H57 C:000053 I:02450  
V/REF : AC/B97441  
V/Email reçu le Jeudi 18/07/2024 à 10H57

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

V/REF.IMM. ELD  
**IMMEUBLE** : ELODEE - ELD  
44, RUE DE LA REPUBLIQUE  
.  
35150 CORPS NUDES

Rennes, le 30 Juillet 2024

**Référence Marché**: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie  
**LOCALISATION** : ALLEE 44 REPUBLIQUE - MR RAULT 07 64 87 24 99  
LOGEMENT N° 108791, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4  
**MOTIF** : FUIE ALIMENTATION RADIATEUR SEJOUR  
**Donneur d'ordre** : M. V BRIENS

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION** :  
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/07  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
A L'ARRIVEE DU TECHNICIEN UNE INTERVENTION AVAIT DEJA ETE REALISE POUR  
METTRE EN SECURITE LE RADIATEUR  
CONSTAT: FUIE AU NIVEAU DES RACCORDS RADIATEUR  
PREVOIR REMPLACEMENT ALLER RETOUR COMPLET DU RADIATEUR  
NETTOYAGE CHANTIER  
REMARQUE 1 : BAIGNOIRE ROUILLEE - DEMANDE DU LOCATAIRE DE REMPLACER  
BAIGNOIRE PAR DOUCHE  
REMARQUE 2: ABATTANT WC BOUGE

INTERVENTION DU 26/07  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
VIDANGE COUPURE CHAUFFAGE  
DEPOSE RADIATEUR  
REMPLACEMENT TRONCON RADIATEUR  
REMISE EN EAU CIRCUIT CHAUFFAGE  
CONTRÔLE BONNE ETANCHEITE  
REFIXATION ABATTANT WC  
NETTOYAGE CHANTIER  
REMARQUE: ROBINET LAVABO, POMMEAU ET FLEXIBLE HS. JOINT SILICONE  
BAIGNOIRE HS, BAIGNOIRE ROUILLEE, PREVOIR REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS

**OBSERVATIONS** : NR LCOMPTER Email envoyé le 26/07/24 à 17H09 M. V BRIENS

NR LGESTION Email envoyé le 19/07/24 a 09H50 M. V BRIENS

1907: SUITE A L'INTERVENTION DU 18/07 PRÉVOIR REMPLACEMENT DE L'ALLER  
RETOUR COMPLET DU RADIATEUR, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS,  
CORDIALEMENT

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie  
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,  
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si  
nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de  
l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule  
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix  
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif      | N°BT | P.U. HT |        |
|--------------------------|----------------------------------------|------|---------|--------|
| 1,50                     | MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 18/07 | 1    | 53,98   | 80,97  |
| 1,00                     | PBS131-Petit dépannage s/radiateur     | 2    | 48,58   | 48,58  |
| TOTAL H.T. ....          |                                        |      |         | 129,55 |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                        |      |         | 12,95  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                        |      |         | 142,50 |

**Valeur en votre reglement au 31 Aout 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)  
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros  
TVA acquittée sur les encaissements.



AIGUILLON Construction  
AIGUILLON Poterie-Vitré  
Agence Poterie - Pays de Vitré  
276 rue de Chateaugiron  
35200 RENNES  
Emetteur : MR Vincent BRIENS  
email : vbriens@aiguillon.com  
tél : 0299264436 portable : 0634427153

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

**Travaux à réaliser entre le 18/07/2024 et le 19/07/2024**

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

**Prestation Parties Privatives**

RESIDENCE ELODEE (ELD - 01 - 44 )

44 RUE DE LA REPUBLIQUE

35150 CORPS NUDES

logement n° 108791, porte n°02, Rez de chaussée, Type 4

Occupant actuel : MR RAULT Pierre 068883/13

domicile : 0986177998 bureau : portable : 0764872499

**Quantité**

**Dépann radia hord thermo (PBS131)**

**1,00 U**

Dépannage sur radiateur par remplacement presse-étoupe, joints, tampons

sur robinet, té, bouchon, purgeur, compris graissage, hors therm

Fuite alimentation radiateur SEJOUR

(pas eau chaude car mise en sécurité chaudière)

Merci pour votre intervention sur site

RV à programmer avec le locataire

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs  
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B97441 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**