

N/REF : 1/07/2024 11H30 C:000053 I:00269
V/REF : AC/B96178
V/Email reçu le Lundi 01/07/2024 a 11H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. STK
IMMEUBLE : STOCKHOLM -STK
2-3, SQUARE DE STOCKHOLM
.
35000 RENNES

Rennes, le 30 Juillet 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 2 STOCKHOLM - MR KUBULAN MME OZTURK 06 35 35 76 72/ 07 68 37 66 64
LOGEMENT N° 007593, PORTE N°41, 4° ÉTAGE
MOTIF : FUIITE EVACUATION WC
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: FUIITE SUR JOINT DE PIPE WC (SPÉCIFIQUE)
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 29/07/24 a 15H05 Mme A. CATALDI

29/07 : SUITE A DES RELANCES RESTÉES SANS REPONSE, NOUS VOUS INFORMONS
QUE NOUS CLOTURONS CETTE INTERVENTION.
SI VOUS SOUHAITEZ REALISER LES PRECONISATIONS, MERCI DE NOUS RENVoyer UN
BON DE COMMANDE.

NR LGESTION Email envoyé le 15/07/24 a 10H36 Mme A. CATALDI

1507 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 03/07 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 03/07/24 a 11H24 Mme A. CATALDI

0307: SUITE A L'INTERVENTION DU 03/07, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU COUDE
PIPE WC, PRÉCONISATION DE REMPLACER LE WC (RISQUE DE CASSE LORS DE LA
DÉPOSE), DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	53,98	53,98
	TOTAL H.T.			53,98
	T.V.A. a 10,00%			5,39
	TOTAL T.T.C.En EURO			59,37

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : MME Alexia CATALDI
email : acataldi@aiguillon.com
tél : 0223350567

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 01/07/2024 et le 04/07/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (STK - 01 - 02)

2 SQUARE DE STOCKHOLM

35200 RENNES

logement n° 007593, porte n°41, 4° étage, Type 4

Occupant actuel : MR KUBULAN MME OZTURK 055120/24
domicile : bureau : portable : 0635357672

Quantité

Rempl joint lèvr pipe WC (PBS065)

1,00 U

Remplacement du joint à lèvre sur pipe WC

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paie ment à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B96178 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction