

N/REF : 19/06/2024 10H46 C:000053 I:02652
V/REF : AC/B95467
V/Email reçu le Mercredi 19/06/2024 a 10H46

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. KKO
IMMEUBLE : KER KOZH -KKO
1, RUE DES MUNITIONNETTES
35000 RENNES

Rennes, le 30 Juillet 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 MUNITIONNETTES - MR MME EKABANI MONDONE 06 76 94 41 92
LOGEMENT N° 113846, PORTE N°101, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR SALON
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR DU SALON
CONSTAT : FUIITE SUR LE RACCORD D'ENTRÉE DU RADIATEUR
RESSERRAGE DU RACCORD
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : LA FUIITE A ÉTÉ ARRETÉ, CEPENDANT PRÉSENCE DE ROUILLE SUR LES
RACCORDS CE QUI ENGENDRE UN FUTUR RISQUE DE FUIITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 29/07/24 a 15H34 Mme M LEFEUVRE

29/07 : SUITE A DES RELANCES RESTÉES SANS REPONSE, NOUS VOUS INFORMONS
QUE NOUS CLOTURONS CETTE INTERVENTION.
SI VOUS SOUHAITEZ REALISER LES PRECONISATIONS, MERCI DE NOUS RENVoyer UN
BON DE COMMANDE.

NR LGESTION Email envoyé le 15/07/24 a 09H45 Mme M LEFEUVRE

1507 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 27/06 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

MG LGESTION Email envoyé le 05/07/24 a 11H06 Mme M LEFEUVRE

MG LGESTION Email envoyé le 27/06/24 a 16H10 Mme M LEFEUVRE

PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR SALON
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU le 27/06	1	53,98	53,98
TOTAL H.T.					53,98
T.V.A. a 10,00%					5,39
TOTAL T.T.C.En EURO					59,37

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Marion LEFEUVRE
email : mlefeuvre@aiguillon.com
tél : 0299547096 portable : 0612109614

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 19/06/2024 et le 22/06/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

KER KOZH (KKO - 01 - 01)
1 RUE DES MUNITIONNETTES
35000 RENNES

logement n° 113846, porte n°101, 1° étage, Type 3

Occupant actuel : MR MME EKABANI MONDONE Mickaël
077219/7

domicile : bureau : portable : 0676944192

Quantité

Fou/Pos Rad Acier 1350w (PBS122)

1,00 U

Fourniture et pose d'un radiateur acier de 1 350 W, y compris vidange de la
colonne collective, dépose, kit d'adaptation aux anciennes tuyaute
rescelllement des supports / fixations, mise en eau et purge
Merci d'intervenir pour une fuite sur le radiateur du salon

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car
ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B95467
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**