

N/REF : 18/06/2024 14H35 C:000053 I:12452
V/REF : AC/B95369
V/Email reçu le Mardi 18/06/2024 a 14H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

IMMEUBLE : 86 CLEMENCEAU
86 BD GEORGES CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 30 Juillet 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 86 CLEMENCEAU - MR DEMAY 06 61 34 13 00
LOGEMENT N° 100267, PORTE N°2551, 5° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FOURNITURE ET POSE D'UNE RÉSISTANCE STÉATITE
PLUS D'EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE TRES ROUILLÉ ET PERÇÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 27/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL A 2 OPERATEURS
CONSTAT : LOGEMENT INSALUBRE
IMPOSSIBLE D'EFFECTUER L'INTERVENTION
PREVOIR LE NETTOYAGE DU LOGEMENT
PASSAGE A L'AGENCE AIGUILLON

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 29/07/24 a 15H57 M. C GREGOIRE

29/07 : SUITE A DES RELANCES RESTÉES SANS REPONSE, NOUS VOUS INFORMONS
QUE NOUS CLOTURONS CETTE INTERVENTION.
SI VOUS SOUHAITEZ REALISER LES PRECONISATIONS, MERCI DE NOUS RENVoyer UN
BON DE COMMANDE.

NR LGESTION Email envoyé le 15/07/24 a 11H13 M. C GREGOIRE

1507 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 27/06, POUVEZ VOUS NOUS CONFIRMER SI LE
LOGEMENT A ÉTÉ NETTOYÉ AFIN QUE NOUS PUISSIONS REMPLACER LE BALLON D'EAU

CHAUDE. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART NOUS CLOTURERONS LA DEMANDE,
CORDIALEMENT

BB LGESTION Email envoyé le 27/06/24 à 09H19 M. C GREGOIRE

ATTENTE RETOUR DU GESTIONNAIRE LORSQUE LE LOGEMENT SERA NETTOYE

MG LGESTION Email envoyé le 21/06/24 à 09H34 M. C GREGOIRE

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE 200L
DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 20/06	1	53,98		53,98	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 27/06	3	53,98		53,98	
	TOTAL H.T.					107,96
	T.V.A. a 10,00%					10,79
	TOTAL T.T.C.En EURO					118,75

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : MR Cyril GREGOIRE
email : cgregoire@aiguillon.com
tél : 0223350561 portable : 0630023464

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 19/06/2024 et le 26/06/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (DUL - 04 - 25)

86 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU

35200 RENNES

logement n° 100267, porte n°2551, 5° étage, Type 3

Occupant actuel : MR DEMAY Alain 013640/60

domicile : bureau : portable : 0661341300

Quantité

Fourn/pose résist Stéati (PBS140)

1,00 U

Fourniture et pose d'une résistance Stéatite
plus d'eau chaude ballon d'eau chaude

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paieement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B95369 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction