

N/REF : 25/07/2024 9H25 C:000053 I:00255  
V/REF : AC/B97845  
V/Email reçu le Jeudi 25/07/2024 a 9H25

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

V/REF.IMM. BQN  
**IMMEUBLE** : BINQUENAI - BQN  
26, BOULEVARD OSCAR LEROUX  
35000 RENNES

Rennes, le 01 Aout 2024

**Référence Marché**: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny  
**LOCALISATION** : ALLEE 26 LEROUX - MME HAMIANE 06 70 02 78 26  
LOGEMENT N° 002589, PORTE N°2589, 9° ÉTAGE, TYPE 3  
**MOTIF** : FUIITE SOUS ÉVACUATION LAVABO SDB  
**Donneur d'ordre** : M. R. STEPHANT

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION** :  
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/07  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
VÉRIFICATION DE L'ÉVACUATION DU LAVABO DE LA SALLE DE BAIN  
CONSTAT: TUYAU NON COLLÉ  
AUTRE CONSTAT: SIPHON HS  
DÉPOSE SIPHON HS  
DÉPOSE TUYAU D'ÉVACUATION  
POSE ET COLLAGE TUYAU D'ÉVACUATION  
FOURNITURE ET POSE SIPHON  
CONTROLE: BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE: BONNE ÉTANCHÉITÉ  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS** : MB LCOMPTER Email envoyé le 30/07/24 a 08H58 M. R STEPHANT  
25/07 : MSG LAISSÉ

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE** :  
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie  
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,  
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si  
nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule  
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix  
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif       | N°BT | P.U. HT |       |
|----------|-----------------------------------------|------|---------|-------|
| 1,00     | PBS089-Rempl.siphon baign./lavabo/évier | 2    | 56,13   | 56,13 |
|          | TOTAL H.T. ....                         |      |         | 56,13 |
|          | T.V.A. a 10,00% .....                   |      |         | 5,61  |
|          | TOTAL T.T.C. ....En EURO                |      |         | 61,74 |

**Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

**AIGUILLON Construction**  
**AIGUILLON Bréquigny**  
**Agce Bréquigny-Pays des Vallons**  
**14 rue Louis et René Moine**  
**35200 RENNES**  
Emetteur : M. Romain STEPHANT  
email : rstephant@aiguillon.com  
tél : 0223350563 portable : 0787366802

**ENT SERVIMO - SHBIR**

**9 rue de la Donelière**

**35000 RENNES**

**Travaux à réaliser entre le 25/07/2024 et le 02/08/2024**

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

**Prestation Parties Privatives**

LA BINQUENAI (BQN - 01 - 26 )  
26 BOULEVARD OSCAR LEROUX  
35200 RENNES  
logement n° 002589, porte n°2589, 9° étage, Type 3

Occupant actuel : MME HAMIANE Karima 058034/28  
domicile : bureau : 0299516170 portable : 0670027826

**Quantité**

**Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007)**

**1,00 FFT**

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en apparent  
Fuite sous évacuation lavabo SDB

Présence possible d'amiante.  
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs  
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B97845 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**