

N/REF : 12/07/2024 15H34 C:000053 I:02576
V/REF : AC/B97113
V/Email reçu le Vendredi 12/07/2024 à 15H34

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MOB
IMMEUBLE : LA MADELEINE -MOB
RUES DE L'ABREUVOIR/HAUT PUIITS
1 a 13, RUE DES BOIS DEBOUTS
35400 ST MALO

Rennes, le 05 Aout 2024

Référence Marché: 020018-PBS-001-Lot10 St Malo

LOCALISATION : ALLEE 13 DEBOUTS - MME JEUNEU 06 88 91 17 23
LOGEMENT N° 014013, PORTE N°13, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
SARP OUEST 02 99 82 51 18

MOTIF : REVOIR CANALISATION ENTRE LA SDB DU 1ER ET LES EVACUATIONS

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/07

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEPOSE DE 3 METRES DE CANALISATIONS PLEINE DE CALCAIRE (PHOTO)
PREVOIR LE CURAGE COMPLET DE LA CANALISATION
EVACUATION NON REPOSEE POUR PERMETTRE CURAGE DE LA CANALISATION
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 29/07

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE EAU
FOURNITURE, POSE ET FACONNAGE DE L'EVACUATION DE LA BAIGNOIRE DIA 40
DEPOSE DU SIPHON BAIGNOIRE HS
FOURNITURE ET POSE NOUVEAU SIPHON BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTROLE: BONNE ETANCHÉITÉ
CONTROLE: BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 30/07/24 à 09H48 Mme T KERMARREC

MB LCOMPTER Email envoyé le 26/07/24 à 08H57 Mme T KERMARREC

NR LGESTION Email envoyé le 23/07/24 à 11H30 Mme T KERMARREC

2307: SUITE A L'INTERVENTION DU 23/07, PRÉVOIR UN CURAGE COMPLET DES ÉVACUATIONS, MERCI DE NOUS PRÉVENIR LORSQUE ÇA SERA FAIT POUR QUE NOUS PUISSIONS REPOSE LE TRONÇON DÉPOSÉ, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 23/07	1	53,98	53,98
5,00	PBS004-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	2	30,22	151,10
TOTAL H.T.				205,08
T.V.A. a 10,00%				20,50
TOTAL T.T.C.En EURO				225,58

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.