

N/REF : 29/07/2024 17H27 C:000053 I:02497
V/REF : AC/B98092
V/Email reçu le Lundi 29/07/2024 à 17H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. FDC
IMMEUBLE : FERNAND DAUCE -FDC
23, BOULEVARD LAENNEC
.
35000 RENNES

Rennes, le 07 Aout 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 23 LAENNEC - MME SUZANA 06 05 51 02 76 (LOGEMENT IMPACTÉ)
VOISINE DU DESSUS MME ROUSSEL CHABOCHE EVELYNE 06 02 35 42 37
MOTIF : INFILTRATION PLAFOND CUISINE
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT MME SUZANA
PLAFOND SEC
CONSTAT: PLUSIEURS FISSURES SUR LE BALCON AU DESSUS DE LA SORTIE
VENTOUSE CHAUDIERE
CONTRÔLE LOGEMENT MME ROUSSEL
PAS DE MOUVEMENT SUR LE COMPTEUR
CONTRÔLE DES ÉVACUATIONS; PAS DE FUITE
CONTRÔLE DES RACCORDS SOUS CHAUDIERE; PAS DE FUITE
REMARQUE: RACCORDS OXYDÉS MAIS PAS DE FUITE
CONTRÔLE DE LA PRESSION CHAUDIERE; 2,8 BARS
BAISSE DE LA PRESSION A 1,5 BARS
A CE JOUR, PAS DE FUITE CONSTATÉE DANS LE LOGEMENT MME ROUSSEL
HYPOTHESE D'UN SURPRESSION DE LA CHAUDIERE QUI A LAISSÉ LA PRESSION
S'ÉVACUER PAR LA SOUPE DE SÉCURITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 05/08/24 à 16H02 Mme AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS006-Recherche Fuite	EF-EC-chauf.sol	1	156,54
				156,54
		TOTAL H.T.		156,54
		T.V.A. a 10,00%		15,65
		TOTAL T.T.C.En EURO		172,19

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.